




Legenda




FEH2001 - Sygnalizator




CP-D 24/1.3 - Zasilacz impulsowy 25VDC 1,3A 30W




FAP3002 - Wyłącznik pociagowy



FAP2001 - Przycisk z lampką





FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem



Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP ... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Okablowanie



U W A G A !!! - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodności, zmiany lub rozwiązania alternatywne konsultować z PROJEKTANTEM			
U W A G A !!! - Rysunek bezwzględnie należy czytać wraz z pozostałymi elementami opracowania, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej.			
Tytuł rysunku:			
SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ			
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY			
NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA DOMU KULTURY W MSC. RUDKI Z PRZEZNACZENIEM NA CELE UŻYTKOWE (MAGAZYN REKWIZYTÓW I KOSTIUMÓW)			
ADRES OBIEKTU: ul. St. Szańcła 8, Rudki gm. Nowa Słupia dz. nr 57/8/28 obręb Rudki			
 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ul. Miłobędzka 60/60A, 05-826 Międzyrzecz, tel. 61 192 10 80		PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław Kohra	
NR UPRAWNIENI:		KL-21493	
PODPIS:			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marek Alf		NR UPRAWNIENI: SWK0096/PWDE/14	
PODPIS:			
BRANŻA:		NR PRS.:	
ELEKTRYCZNA			
SKALA:	DATA:	NR PRS.:	
1:100	05.2021	E-07	