



### UWAGA

1. Minimalna szerokość wykopu -  $S_{min}$  - wynosi  $DN+0,2m$ ,
2. W miejscach połączeń, wykonywanych w wykopie, wykop poszerzyć do min. 0,6 m.
3. Wskanik zagęszczenia gruntu dla warstw obsypki, podsypki, zasypki -  $Is=0,95$

Rodzaj gruntu	Pochylenie skarp b/a	
Piasek suchy	1:1,5	
Grunty mało spoiste	1:1,25	
Spękane skały	1:1	
Grunty spoiste gliny	2:1	
Skały lite	Ściany pionowe	

TEMAT:	<b>BUDOWA ULICY TYMIANKOWEJ I WRZOSOWEJ</b>	
STADIUM:	<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>	
BRANŻA:	<b>SANITARNA</b>	
TREŚĆ RYSUNKU:	<b>PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU</b>	
NR DZIAŁKI:	<b>GMINA RYCHWAŁ</b> <b>OBRĘB RYCHWAŁ</b> <b>POWIAT KONIŃSKI</b> <b>WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE</b>	

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ BRANŻA INSTALACYJNA (INST. SANIT.):	<b>mgr inż. Jacek Ruminkiewicz</b>	
	<b>WKP/0272/POOS/14</b> <b>Specjalność instalacyjna</b>	
SPRAWDZIŁ BRANŻA INSTALACYJNA (INST. SANIT.):	<b>mgr inż. Dariusz Rogowski</b>	
	<b>GP. 7342/4/94</b> <b>Specjalność instalacyjna</b>	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
<b>06.2023</b>	-	<b>6</b>