

Znak sprawy: ZP-2/07/2023

Lędziny, dnia 04.08.2023 r.

**DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalniach Ścieków zlokalizowanych w Lędzinach**

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie Wykonawcy do SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

**Pytanie:**

Nie ma dostępnych na rynku polskim modułów Bifacialnych o grubości przedniej szyby 3,2mm. W tej chwili dostępne są jedynie o grubości 2mm przedniej i 2mm tylnej co daje łącznie 4mm grubości. Czy Zamawiający nadal utrzymuje wymóg dot. parametru grubości szkła?

**Odpowiedź (dla części 1 i 2 zamówienia):**

Zamawiający wyjaśnia, iż w konsekwencji informacji przekazanej przez Wykonawcę modyfikuje zapisy SWZ w niniejszym zakresie, a tym samym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmianie ulegają zapisy dla części 1 i 2 zamówienia w załącznikach nr 5A i 5B do SWZ.

Powyższe wyjaśnienia/zmiany SWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**Kierownik Zamawiającego  
Prezes Zarządu  
Bernard Pustelnik**

**Rozdzielnik:**

- platformazakupowa.pl
- a/a

**Załączniki:**

- Załącznik nr 5A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia OŚ Holdunów\_Modyfikacja04082023
- Załącznik nr 5B do SWZ Opis przedmiotu zamówienia OŚ Ziemowit\_Modyfikacja04082023