

Aneks nr 3 do SWZ

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie – II etap.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 Poz. 1320) przesyła odpowiedzi na zadane przez wykonawcę pytanie:

Proszę o informacje czy w zakresie zadania jest do wykonania nawierzchnia z kostki brukowej na całym placu ?

W SWZ jest wskazane „ Roboty drogowe:

- 3.1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na istniejącej podbudowie przed wjazdem do garażu – 6 stanowisk - na szerokości 6 m.
- 3.2 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni przed wjazdem na działkę.
- 3.3 Montaż znaków drogowych pionowych przed wjazdem na działkę. " natomiast po wizji lokalnej brakuje nawierzchni na całym placu oraz chodnikach natomiast w przedmiarach 100 m² .

Odp. W SWZ w pkt „Roboty drogowe” oraz w przedmiarze robót, zakres zadania dotyczący wykonania nawierzchni z kostki brukowej został określony prawidłowo.