

## WYJAŚNIENIE

do zamówienia publicznego sprawa: IRIGM.271.6.2024.IRIGM  
z dnia 27.06.2024 r.

Ogłoszenie w 2024/BZP 00385559/01 z dnia 2024-06-27

Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Trzciesku-Zdroju

W związku z trwającym postępowaniem proszę o wyjaśnienie i sprostowanie rozbieżności oraz niespójności w dokumentacji.

1). W opracowaniu Szkoła Podstawowa wskazane są do montażu dwie pompy ciepła, każda o mocy 45kW, w dalszej części dokumentacji zaznaczone są dwie pompy ciepła o mocy 24kW, proszę o jednoznaczne wskazanie jakiej mocy jednostki należy przyjąć w kalkulacji.

**Należy zamontować pompę ciepła każda o mocy 45 kW.**

2). W opracowaniu Ośrodek Pomocy Społecznej wskazany jest w OPZ ( opis przedmiotu zamówienia ) bufor o pojemności 300l, dokumentacja techniczna wskazuje konieczność montażu 800l, proszę o jednoznaczne wskazanie jakiej pojemności należy przyjąć w kalkulacji.

**Należy przyjąć bufor o pojemności 300 l.**

3). W opracowaniu Budynek Rehabilitacji wskazany jest w OPZ ( opis przedmiotu zamówienia ) bufor o pojemności 300l, dokumentacja techniczna wskazuje konieczność montażu 400l, proszę o jednoznaczne wskazanie jakiej pojemności należy przyjąć w kalkulacji.

Proszę również w wskazanie jednoznacznie mocy pompy, opracowanie wskazuje moc od 7kW do 28,8kW, jest to za duża rozbieżność.

**Należy przyjąć bufor o pojemności 300 l.**

**Należy zamontować pompę ciepła o mocy 14 kW.**

4). Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dla zadania Oczyszczalnia Ścieków, w postępowaniu załączony jest jedynie dokument OPZ, który sam w sobie jest jedynie dokumentem pomocniczym przy tego typu postępowaniu.

**Zamawiający załączył dokumentację.**

Wnioskujemy o przedłużeniu terminu związania z ofertą gdyż w tym momencie postępowanie obarczone jest wadą co może skutkować w przyszłości komplikacjami.

**Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu.**

BURMISTRZ  
*Bartłomiej Wróbel*