



OZNACZENIA



3/36

DUT 6046 Czujka wielosensorowa dymu (UV,IR) i ciepła z gniazdem G40



3/35/3

SAW- 6001 Sygnalizator adresowalny akustyczny tonowy

1/1 Numer pętli dozorowej/ kolejny element w pętli dozorowej/nr sygnalizatora akustycznego adresowalnego

UWAGA:

Instalację linii dozorowej układać w rurkach PCV 21 na tynku.

Szczegółowy sposób prowadzenia instalacji konsultować z konserwatorem zabytków

PROJEKT, WYKONANIE 62-035 Kórnik,Runowo 39		BRANŻA:	TELETECHNIKA					
		FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY					
		ZESPÓŁ PROJEKTOWY	<div>Opracował: Ireneusz Berger 0562/97/U</div> <div>Opracował: Paweł Król 191/P/2012: L-0014589</div>					
	INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA							
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, RATUSZ, STARY RYNEK							
INWESTOR:	MUZEUM NARODOWE W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 9							
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU WIERZA VI PIĘTRO		DATA:	10.2024	SKALA:	-	NR RYS.:	4