

PWiK-ZP/16/2023

Ząbki, 06.06.2023 r.

Dotyczy: **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU HALI SUW DREWNIKA
i NA ZBIORNIKU WÓD POPLUCZNYCH .**

**OTRZYMUJĄ WSZYSCY WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI DIWZ W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W związku z zapytaniem Wykonawców, Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

1. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie przy instalacji konstrukcji do montażu PV z kompozytu, który jest o dwa razy lżejszy od aluminium, nie przewodzi prądu i ciepła, posiada niski współczynnik rozszerzalności cieplnej i nie koroduje, jest odporny na promienie UV, zmiany temperatury i wilgotności, odporny na insekty i grzyby i wszelkiego rodzaju choroby, które np. dotykają drewno?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania konstrukcji kompozytowych.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Tomasz Czarnogórski