



## PRZEKRÓJ A-A

właz klasy B-125 PN-EN 124




## PRZEKRÓJ B-B

właz klasy B-125 PN-EN 124





## PRZEKRÓJ C-C



### Uwagi:

1. Stosowane studnie i prefabrykaty muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1917 i być wykonane w klasie betonu C40/50.
2. Kanały kanalizacji należy wykonać z rur PVC-U litych jednowarstwowych UD spełniających wymagania normy PN-EN 1401.
3. Przejścia kanałów przez studnie wykonać jako szczelne.
4. Należy zastosować izolację wewnętrzną i zewnętrzną studni.

<div></div> <div><div>PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE</div><div>WYCENA NIERUCHOMOŚCI</div><div>ANNA I BARTOSZ MICHAŁSKI S. C.</div><div>UL. CZARNIECKIEGO 22A   44-100 GLIWICE</div><div>tel. 32 331 80 43</div><div>www.abm.gliwice.pl</div><div>facebook.com/abm.gliwice</div></div>		
Tytuł opracowania:		
<div>"ROZBUDOWA CMENTARZA</div> <div>KOMUNALNEGO W KROŚCIENKU NAD</div> <div>DUNAJCEM"</div>		
Nazwa obiektu:		
Cmentarz		
Adres obiektu:		
ul. Św. Kingi 34-450 Krościenko nad Dunajcem		
Zleceniodawca:		
Gmina Krościenko nad Dunajcem Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem		
Stadium:	Faza:	
PROJEKT WYKONAWCZY	PW	
Branża:		
SANITARNA		
Rysunek:		
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
V.1	-----	S-03
Wersja:	Data:	
W.1	03/2022	
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków		
Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Karina Wąder - Domin	upr. bud. do proj. nr SLK/4552/PWOS/12 w spec. instalacyjnej	<i>Domin</i>
Współpraca:		
	---	
	---	
	---	
Sprawdzający:		
mgr inż. Anna Terentjew	upr. bud. do proj. nr MAP/0118/PWOS/06 w spec. instalacyjnej	<i>Terentjew</i>
<div>Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.</div> <div>Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.</div>		
<div></div>		