



*Zw/zw*  
*P. M. Jonak*

Sławki, 16.03.2021 r.

### **WARUNKI TECHNICZNE**

#### **dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych**

**Inwestor** - **Gmina Somonino**  
**ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino**

**Miejsce budowy** - **Rąty, działka nr 91/2**

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 17.12.2020 roku Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sp. z o. o. w Sławkach wydaje następujące warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych dla dz. nr 91/2 w miejscowości Rąty:

**1) W zakresie włączenia do sieci wodociągowej:**

- a) należy wykonać przyłącze PEØ40 od istniejącej sieci wodociągowej PVC90 biegnącej w działce nr 91/2,
- b) do włączenia przyłącza wodociągowego należy zastosować nawiertkę NCS80/40 oraz zasuwę Ø40 lub nawiertkę NWZ80/40 wraz z kluczem teleskopowym i skrzynką typu średniego,
- c) przewód przyłącza wodociągowego rura PE40 PN10 należy zainstalować na głębokości min. 170cm,
- d) do istniejącego wodociągu podłączyć hydrant nadziemny HN-3 DN80 PN10/1622150 8 otworów 6JS P2 zamknięcie z rurą KO
- e) hydrant należy podłączyć do sieci wodociągowej poprzez trójnik i rurę PE90
- f) przed hydrantem należy zastosować zasuwę odcinającą DN80
- g) na terenie działki nr 91/2 należy wykonać studnię wodomierzową mrozoodporną minimum PCV Ø600, w której należy zamontować zestaw wodomierzowy,
- h) montażu zestawu wodomierzowego należy dokonać zgodnie z obowiązującymi normami,
- i) istnieje również możliwość zamontowania zestawu wodomierzowego w budynku, jednak w odległości nie większej niż 1,5mb od ściany przez którą wprowadzone jest przyłącze wodociągowe,

**2) W zakresie włączenia do sieci kanalizacyjnej:**

- a) należy wykonać przyłącze kanalizacyjne PCVØ160 od istniejącej sieci kanalizacyjnej PCVØ200 znajdującej się w działce nr 91/2,
- b) należy uwzględnić wymagany spadek przewodu przyłącza, a w przypadku jego braku należy zastosować przydomową przepompownię ścieków.

**3) Dla zakresu robót wymienionych w punkcie 1 i 2 należy opracować projekt techniczny.**

**4) Opracowaną dokumentację techniczną należy uzgodnić z Gminnym Przedsiębiorstwem Remontowo – Usługowym Sp. z o.o. w Sławkach, uzyskać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i dokonać zgłoszenia budowy do Starosty Kartuskiego.**

- 5) Po przyjęciu zgłoszenia przez Starostę Kartuskiego, na 7 dni przed terminem rozpoczęcia należy dokonać zgłoszenia robót na druku ZG-1 w Gminnym Przedsiębiorstwie Remontowo – Usługowym Sp. z o. o. w Sławkach, w którym należy określić termin rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z wykonaniem przyłącza.
- 6) Druk ZG-1 dostępny jest w siedzibie GPRU w Sławkach lub na stronie internetowej [www.gpru-slawki.pl](http://www.gpru-slawki.pl).
- 7) W/w zgłoszenie będzie jednoznaczne ze złożeniem zlecenia wykonania przez GPRU w Sławkach włączenia do sieci wodociągowej.
- 8) Podczas prowadzenia robót zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego.
- 9) Budowa przyłącza powinna być kierowana przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej.
- 10) W/w roboty Inwestor w całości wykonuje na własny koszt.
- 11) Zamontowane przyłącze przed zasypaniem wykopu należy zgłosić do odbioru w Gminnym Przedsiębiorstwie Remontowo – Usługowym Sp. z o. o. w Sławkach.
- 12) Przed podpisaniem protokołu odbioru i umowy na dostawę wody należy dostarczyć do GPRU dokumentację powykonawczą przyłącza z geodezyjnym pomiarem powykonawczym, protokołem szczelności oraz badaniem wody z przyłącza wykonane przez laboratorium posiadające akredytację na pobór i analizę wody pitnej.
- 13) Nie dopuszcza się wykonywania późniejszych nasadzeń drzew i krzewów na trasie przebiegu wybudowanego przyłącza.
- 14) Budowa przyłącza bez uzgodnienia terminu wykonywania z Gminnym Przedsiębiorstwem Remontowo – Usługowym w Sławkach jest surowo zabroniona.

Wydane warunki techniczne są ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia wydania.

*Pouczenie:*

*Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2018 poz. 1152 z późn. zm.) „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł”*

*Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”*

*Otrzymują:*

1. Gmina Somonino  
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Myszk