

LEGENDA:

DO POZOSTAWIENIA:

	PRZEWÓD KANALIZACYJNY PROWADZONY POD STROPEM
	ISTNIEJĄCY PION KAN. SANITARNEJ WYPROWADZIĆ PONAD DACH BUDYNKU I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.
	ISTNIEJĄCY PION KAN. SANITARNEJ ŻELIWNY WYMIENIĆ NA PVC, WYPROWADZIĆ PONAD DACH BUDYNKU I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ
	ISTNIEJĄCE PIONY WODOCIĄGOWE DO POZOSTAWIENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.
	ISTNIEJĄCE PIONY WODOCIĄGOWE DO POZOSTAWIENIA
	ISTNIEJĄCY PION HYDRANTOWY DO POZOSTAWIENIA
	ISTN. PRZEWODY WENTYLACYJNE NAWIEWNE
	ISTN. PRZEWODY WENTYLACYJNE WYWIEWNE
	PROJ. PRZEWODY WENTYLACYJNE WYWIEWNE
	ISTN. ANEMOSTAT NAWIEWNY
	ISTN. ANEMOSTAT WYWIEWNY
	ISTN. ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W STROPIE (PRZYGOTOWANE DO MONTAŻU ANEMOSTATÓW)
	ISTN. PRZEWODY WENTYLACYJNE WYWIEWNE SPIRO ZAKOŃCZONE WYRZUTAMI DACHOWYMI NA PODDASZU WYPROWADZIĆ PONAD DACH BUDYNKU ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.
	ISTN. PRZEWODY WENTYLACYJNE WYWIEWNE Z RUR PVC - WYMIENIĆ NA RURY SPIRO WYPROWADZIĆ PONAD DACH BUDYNKU I ZAKOŃCZYĆ WYRZUTAMI DACHOWYMI
	ISTNIEJĄCE PRZEWODY C.T.W. DO POZOSTAWIENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.
	ISTNIEJĄCE PRZEWODY C.O. DO POZOSTAWIENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.
	ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI DO POZOSTAWIENIA
	ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI C.T.W. DO POZOSTAWIENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.
	ISTNIEJĄCE PIONY C.O. DO POZOSTAWIENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.
	ISTNIEJĄCE PIONY C.O. DO POZOSTAWIENIA

DO DEMONTAŻU:

	ISTN. PRZEWODY WENTYLACYJNE WYWIEWNE DO DEMONTAŻU
	ISTN. PRZEWÓD KANALIZACYJNY DO DEMONTAŻU
	ISTN. PRZEWÓD KANALIZACYJNY POD STROPEM DO DEMONTAŻU
	ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODOCIĄGOWA (WODA ZIMNA I Ciepła) DO DEMONTAŻU
	ISTNIEJĄCY PION KAN. SANITARNEJ DO DEMONTAŻU
	ISTNIEJĄCY PION WODOCIĄGOWY DO DEMONTAŻU
	ISTN. PRZEWODY WENTYLACYJNE WYWIEWNE PVC DO DEMONTAŻU
	ISTN. PRZEWÓD STALOWY C.O. DO DEMONTAŻU
	ISTN. PRZEWODY STALOWE C.O. DO DEMONTAŻU

UWAGA:

Przejęcia wszystkich instalacji przez strop pomiędzy II piętrzem a poddaszem zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej EI60

