

271.1.4.2021

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest **„Budowa Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich”**.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

### Pytania:

1. Prosimy o podanie typu, modelu projektowanych biurek, krzesel oraz szaf w pomieszczeniach biur.
2. Zgodnie z projektem aranżacji pomieszczeń punkt 1.15 w kuchni należy zamontować wyposażenie (stalowe zlewy 2 szt, umywalkę, blat z szafkami na wymiar, basen, okap (2 szt.) sprzęt wg wykazu technologii kuchni (kuchenka elektryczna ceramiczna – 4 pola grzewcze). W zestawieniu pomieszczeń brakuje kuchni. Czy wyposażenie to należy zamontować tylko w pomieszczeniu 1.6 (pomieszczenie socjalne)? Jeżeli nie, to prosimy o jednoznaczne wskazanie pomieszczenia, w którym należy zamontować wyposażenie kuchni.
3. Prosimy o podanie parametrów technicznych, modelu, typu itp. projektowanego wyposażenia kuchni (stalowe zlewy 2 szt, umywalkę, blat z szafkami na wymiar, basen, okap (2 szt.) sprzęt wg wykazu technologii kuchni (kuchenka elektryczna ceramiczna – 4 pola grzewcze).
4. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach:
  - 1.9 Garderoba
  - 1.10 Sala
  - 1.15 Pomieszczenie Gospodarcze
  - 1.16 Szatnia

- 1.17 Biblioteka dla dzieci
- 1.18 Biblioteka dla dorosłych
- 2.3 Hall
- 2.4 Sala multimedialna
- 2.5 magazyn księgozbiorów
- 2.9 Pomieszczenie socjalne
- 2.12 Pomieszczenie wielofunkcyjne
- 2.14 Pomieszczenie socjalne
- 2.16 magazyn czasopism,

wykonawca nie dostarcza żadnego wyposażenia. W przeciwnym razie prosimy o podanie zestawienia wyposażenia, które należy uwzględnić w wyżej wymienionych pomieszczeniach z podaniem typu, modelu, danych technicznych itp.

5. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie higieniczno-sanitarne ujęte w aranżacji wnętrz (rozdział 1.15 opisu do projektu architektury) dotyczy pomieszczenia 1.12 (WC niepełnosprawni).
6. Prosimy o jednoznaczne określenie wyposażenia, które należy uwzględnić w pomieszczeniach:
  - 1.7 WC garderoby
  - 1.11. WC damskie
  - 1.13 WC męskie
  - 2.13 WC damskie
  - 2.15 WC męskie
7. Brak na rysunku 11 I.E informacji o rodzaju obudowy szybu windowego. Czy w ofercie należy uwzględnić przeszkloną obudowę? Jeżeli nie, to prosimy o podanie parametrów technicznych projektowanego szybu windowego.
8. Prosimy o wskazanie sposobu otwierania drzwi windy (drzwi wychylne czy teleskopowe)?

### **Wyjaśnienia:**

**Ad.1** Każde biuro należy wyposażyc w :

- biurko 180 cm x 70cm

Blat płyty wykonany z płyty wiórowej grubość 25 cm, zabezpieczonej 2mm obrzeżem ABS. Dolny panel kryjący i nogi wykonane z płyty wiórowej grubości 16 mm zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS. Kolor jasny klon.

Kontener do biurka – korpus wykonany z laminowanej pyty wiórowej grubości 16 mm, górny blat 25 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, kontener posiada kółka, 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych

- krzesło biurowe (3 szt.)

1 szt. – fotel obrotowy - Szerokość 58cm, głębokość 64cm, wysokość 113-123 cm, materiał obicia z wysokiej jakości tkaniny materiałowej, materiał ramy: metal, podłokietnik: stały

2 szt. – krzesło drewniane standardowe

- szafka 140x40x180cm - Blat płyty wykonany z płyty wiórowej grubość 25 cm, zabezpieczonej 2mm obrzeżem ABS. Kolor jasny klon.

**Ad.2** Wyposażenie należy zamontować w pomieszczeniach 1.6, 2.9 i 2.14

**Ad.3** Każde pomieszczenie socjalne określone numerami 1.6, 2.9 i 2.14 powinno być wyposażone w:

- 1 zlew stalowy dwukomorowy z ociekaczem

- blat konglomerat o grubości 2 cm z szafkami na wymiar (standardowe)

- 1 kuchenka elektryczna ceramiczna 4 pola grzewcze do zabudowy o mocy nie mniejszej niż 5 kw

- 1 okap – pochłaniacz kuchenny bez wyciągu z filtrem węglowym.

Zamawiający informuje, że nie należy umieszczać w ofercie zakupu i montażu umywalki i basenu. W pomieszczeniach powinny być zamontowane po 1 egzemplarzu zlewu i okapu.

**Ad.4** W pomieszczeniach wykazanych poniżej Wykonawca nie dostarcza żadnego wyposażenia (w szatni należy jednak zamontować ladę):

1.9 Garderoba

1.10 Sala

1.15 Pomieszczenie Gospodarcze

1.16 Szatnia

1.17 Biblioteka dla dzieci

1.18 Biblioteka dla dorosłych

2.3 Hall

2.4 Sala multimedialna

2.5 magazyn księgozbiorów

2.12 Pomieszczenie wielofunkcyjne

2.16 magazyn czasopism

**Ad. 5** Pomieszczenie higieniczno-sanitarne ujęte w aranżacji wnętrzu dotyczy pomieszczenia 1.12. (WC niepełnosprawni).

**Ad.6** Wyposażenie, które należy uwzględnić w pomieszczeniach:

1.7 WC garderoby – 1 ustęp typu warszawskiego, 1 umywalka ceramiczna, 1 dozownik do mydła wiszący, wiszący uchwyt do ręczników papierowych, 1 uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, 1 szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej, 1 lustro nad umywalką wklejane

1.11. WC damskie – 2 ustępy typu warszawskiego, 2 umywalki ceramiczne, 1 dozownik do mydła wiszący, wiszący uchwyt do ręczników papierowych, 1 uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, 1 szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej, 1 lustro nad umywalką wklejane

1.13 WC męskie - 2 ustępy typu warszawskiego, 2 umywalki ceramiczne, 1 pisuar, 1 dozownik do mydła wiszący, wiszący uchwyt do ręczników papierowych, 1 uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, 1 szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej, 1 lustro nad umywalką wklejane

2.13 WC damskie - 2 ustępy typu warszawskiego, 2 umywalki ceramiczne, 1 dozownik do mydła wiszący, wiszący uchwyt do ręczników papierowych, 1 uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, 1 szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej, 1 lustro nad umywalką wklejane

2.15 WC męskie - 2 ustępy typu warszawskiego, 2 umywalki ceramiczne, 1 pisuar, 1 dozownik do mydła wiszący, wiszący uchwyt do ręczników papierowych, 1 uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, 1 szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej, 1 lustro nad umywalką wklejane

**Ad.7** W ofercie należy uwzględnić przeszkloną obudowę.

**Ad.8** Należy zastosować drzwi teleskopowe.

**Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

WÓT GMINY

Złotniki Kujawskie  
mgr Witold Cybulski