

Zduny, 23.05.2023 roku

Gmina Zduny
Rynek 2
63-760 Zduny

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 19 i 22 maja 2023 roku, dotyczące postępowania nr GK.271.9.2023 pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w sołectwie Baszków Bestwin - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszków – etap 1**”

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie rysunku studni odpowietrzająco - napowietrzającej.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu udostępnia rysunek studni odpowietrzająco-napowietrznej.

Pytanie nr 2

W SWZ brak informacji dotyczącej zakupu agregatu prądotwórczego, który jest zapisany w pozycji 112 przedmiaru robót. Czy rzeczywiście należy go wycenić? Wskazane byłoby przedstawienie propozycji typu agregatu.

Odpowiedź: Zgodnie przedmiaru robót należy wycenić agregat prądotwórczy o mocy 35kW typu przewoźnego , co wskazano w pozycji 109.

Pytanie 3

W związku z niejednoznacznymi zapisami SWZ zwracamy się z pilną prośbą o potwierdzenie, iż Formularz- Specyfikacja techniczna dostarczanych urządzeń – stanowiący Załączniki Nr 9 do SWZ wraz z kartami technicznymi produktów dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować urządzenia /produkty równoważne.

Odpowiedź : Formularz- Specyfikacja techniczna dostarczanych urządzeń – stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ oraz karty techniczne są obligatoryjnymi załącznikami do składanej oferty, niezależnie od oferowanego urządzenia. Powyższe dokumenty stanowią przedmiotowe środki dowodowe, a Zamawiający nie przewiduje wezwania do ich złożenia lub uzupełnienia.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Zdun
Kierownik Wydziału Gospodarki,
Rolnictwa i Rozwoju
/-/ mgr Miłosz Zwierzyk
/kwalifikowany podpis elektroniczny/