



TBS/ 1438 /DI/25/KŁ
Sygn. Akt 02/DI/25/KŁ

Gdańsk 23 kwietnia 2025

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na:

a) dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej:

a1) która będzie zlokalizowana na dachu wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 56, o łącznej mocy 42,24kWp to jest: 23,04 kWp dla klatki A i 19,20 kWp dla klatki B

a2) która będzie zlokalizowana na dachu wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 70, o łącznej mocy 42,24kWp to jest: 23,04 kWp dla klatki A i 19,20 kWp dla klatki B

b) podłączenie do sieci elektrycznej budynków, uruchomienie, zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i przekazanie instalacji do eksploatacji

c) złożenie do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zawiadomień o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznych i zamiarze przystąpienia do ich użytkowania

Zgodnie z art. 284 ust 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania Wykonawców.

Pytanie: Zamawiający wymaga falowników hybrydowych o mocy 20 kW które przez swoją specyfikację cały czas korzystają z sieci (nawet w nocy) i pobierają więcej niż 5W w nocy. Czy zamawiający dopuści falowniki które mają pobór prądu w nocy nie więcej niż 10W ? Zmiana jest praktycznie nie istotna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie falowników, które mają pobór mocy nie większy niż 10W w nocy.

Wobec powyższego w Druku Oferty w tabeli przy pozycji „pobór prądu w nocy nie więcej niż” dopuszcza się pobór mocy do 10 W.

Z poważaniem

Kierownik Działu Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Ewa Batkowska