

Stoleczny Zarząd Infrastruktury
Szef Zarządu
płk Krzysztof Osowicki

SZI-SZP.2612.24.2025
Warszawa, 14 kwietnia 2025 r.

Informacja na stronę internetową

dotyczy: przetargu podstawowego jednoetapowego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie zapisów Regulaminu Wewnętrznego SZI – Sprawa 25/01794/2025

Zamawiający działając na podstawie Rozdziału IV §6 ust. 8 Regulaminu Wewnętrznego SZI w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym jednoetapowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie Regulaminu Wewnętrznego SZI na *wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru dla zadania nr 01794 „Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montażem ZSE dla zapewnienia rezerwowego źródła zasilania kompleksu wojskowego K-3598 w Warszawie, Plac Marszałka Piłsudskiego 4” - Sprawa 25/01794/2025*, informuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie aneksu terminowego na opracowanie dokumentacji projektowej w przypadku przedłużających się uzgodnień formalnych, wykraczających poza terminy umowne - (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Stoen Operator SA).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia w przypadku przedłużających się uzgodnień formalnych. Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami umowy, Zamawiający zatrzyma 30% wartości brutto Etapu DT do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagana).

Pytanie nr 2

W rozdziale II pkt. 6.1 ppkt 4 lit. d do SWZ Zamawiający wymaga, aby skierować do niniejszego zadania między innymi projektanta branży telekomunikacyjnej oraz projektanta w zakresie systemów zabezpieczeń. Zgodnie z OPZ w zakresie branży telekomunikacyjnej wymagane jest, na etapie projektowym wykonanie analizy możliwości monitoringu stanu agregatu w LCN z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury poprzez interfejsy cyfrowe np. sieć LAN. Co ma zawierać projekt w zakresie branży telekomunikacyjnej?

Pytanie nr 3

Jaki zakres prac Zamawiający przewiduje dla projektanta w zakresie systemów zabezpieczeń?

Odpowiedź na pyt. nr 2 i 3:

Projekt sieci telekomunikacyjnej ma zawierać monitoring stanu agregatu w LCN, do tego niezbędny jest projektant branży telekomunikacyjnej i systemów zabezpieczeń wraz z wymaganymi poświadczeniami bezpieczeństwa.

Pytanie nr 4

Zamawiający nie wymaga, aby opracowania projektowe, poza branżą telekomunikacyjną były opracowane w klauzuli „ZASTRZEŻONE”, to dlaczego projektanci branżowi dodatkowo muszą posiadać pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa i aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych? Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu zgodnie z faktycznym udziałem projektantów i kierowników branżowych w zadaniu, tj. wyznaczenie wymogu posiadania upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenia bezpieczeństwa i aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych jedynie w branży telekomunikacyjnej.


Odpowiedź:

Zadanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz prowadzone jest na terenie zamkniętym, w związku z powyższym Inwestor wymaga posiadania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenia bezpieczeństwa dla projektantów i kierowników branżowych.

Ponadto Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu podstawowego jednoetapowego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie Regulaminu Wewnętrznego SZI (Regulamin OiB), Zamawiający musi mieć pewność, że każdy podmiot uczestniczący w realizacji zamówienia jest zdolny do przetwarzania informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym jednoetapowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

na podstawie Regulaminu Wewnętrznego SZI na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru dla zadania nr 01794 „Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montażem ZSE dla zapewnienia rezerwowego źródła zasilania kompleksu wojskowego K-3598 w Warszawie, Plac Marszałka Piłsudskiego 4” - Sprawa 25/01794/2025.


SZEF
STOŁECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

plk mgr inż. Krzysztof OSOWICKI

Marzena BANASIAK
tel. 261 849 377
e-mail: szp.szi@ron.mil.pl
Dostęp dla: SZP

tel.: 261-849-001 , fax: 261- 849-156
szi@ron.mil.pl
szi.wp.mil.pl

Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa