

# **OPINIE , UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY**

## **DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino, gmina Słupsk**

Uzgodnienie Energa Operator S.A.	str 2-3
Uzgodnienie PSG Sp. z o.o.	str 4-9
Uzgodnienie Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.	str 10-11
Uzgodnienie ZDP w Słupsku	str 12

Wiktor Dobrynin  
ul. Polna 16  
76-248 Dębica Kaszubska

Słupsk, 16.09.2021r.

Znak EOP -56- 005280-2021

Dot. Uzgodnienia projektu przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w m. Globino dz. nr 251 -  
inwestor Gmina Słupsk

Nawiązując do przedłożonego projektu budowlanego w/w inwestycji informujemy, że powyższe uzgadniamy z następującymi uwagami:

- należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych ze względu na przebiegające w pobliżu i przez teren planowanej inwestycji kable Sn-15kV (punkty D) i Nn-0.4kV (punkty B) - posadowione na głębokości ok. 0.7 - 0.9 mb.
- przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać próbne przekopy poprzeczne celem lokalizacji w/w kabli.
- przy wykonywaniu podbudowy chodnika (dz.nr 177/11,12,14) – zbieranie ziemi, formowanie skarpy, wykonywanie muru oporowego, montaż balustrady - istniejący kabel Nn-0.4kV w razie wypłylenia zagłębić lub ułożyć w przepuście ochronnym dwupołówkowym typu Arot SRS 110.
- na etapie wykonawstwa wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia przedmiotowych prac w Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie - Rejon Dystrybucji w Słupsku - Dział Zarządzania Eksploatacją tel. 0598416065, 8416119, 8416134 celem uzyskania instruktażu oraz dopuszczenia do pracy.
- powyższe zalecenia-uwagi należy ująć w części opisowej projektu branży drogowej.
- w przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia usterek i wad technicznych urządzeń elektroenergetycznych, w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przedsiębiorstwo nasze przystąpi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do uzgodnienia branżowego.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2-ech lat.

Ewentualne zapytania dot. przedmiotowej kwestii prosimy kierować do Pana A. Krzaczkowski tel. 0598416130  
K/O: adresat, a/a.

Technik ds. Dokumentacji Inżynierskiej  
Dział Dokumentacji Inżynierskiej

*Andrzej Krzaczkowski*

# LEGENDA:



- proj. ul. Cicha wg odrębnego opracowania



- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej typu prostokątnej kolor szary gr. 8cm



- proj. opornik betonowy 15x25x100 na ławie betonowej z oporem



- proj. obrzeże 8x30x100 na ławie betonowej



- proj. krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej z oporem h=12cm



- proj. mur oporowy z pref. żelbet. L100x80 gr.15cm na podsypce piaskowej gr. 40cm



- proj. balustrada dla pieszych



- proj. ściek podchodnikowy



- drzewo do wycinki

4 przez:  
mościami

łupsk

6/18

EVRF2007-NH

służeńności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.  
awem chronione przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej nr: brak

podstawie elektronicznej mapy ewidencji gruntów i budynków  
Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku.

NIEC OPRACOWANIA odc. AB: 0+080.21  
Km=0+080.21

177/14  
RM

177/13

273

178  
LsIV

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Słupsku

Dział Dokumentacji Energetycznej

tel. 59 641 51 91



UŚCIEGNIENIE NR 8299 Z DNIA 16.09.2021

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamierzeniu powstania robót w miejscach skrzyżowania bądź zbiegu linii ścieżki powiatowej Energa-Operator SA z ul. Cichą w m. Głębino.
2. Szczegółowa i dokładna informacja o stanie istniejącej infrastruktury energetycznej, w tym o stanie istniejącej infrastruktury energetycznej, w tym o stanie istniejącej infrastruktury energetycznej.
3. Wniosek o pozwolenie na roboty budowlane, w tym o pozwolenie na roboty budowlane, w tym o pozwolenie na roboty budowlane.
4. Wniosek o pozwolenie na roboty budowlane, w tym o pozwolenie na roboty budowlane, w tym o pozwolenie na roboty budowlane.
5. Odczyty z liczników, w tym odczyty z liczników, w tym odczyty z liczników.
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych, w tym odczyty z liczników, w tym odczyty z liczników.
7. Za uszkodzenia sieci elektrycznych powstające w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń elektrycznych.

WZGODNIENIE JEST WADNIE 2-LATA

UWAGA - NIEKORISTOWANIE WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ

- ISINIZACYJA KABEL 0,5KV

PO WIECZYSTOŚCI

- IN. K.

SH. 15KV

Andrzej Krzyczkowski

Inwestor:

Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w m. Głębino

dz. nr 251 obręb Głębino, gmina Słupsk

tytuł : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

skala: 1:500

nr rys.


1

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie  
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin  
tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin  
tel. 94 348 41 67, faks 94 348 41 77

*Antoni 2E Pchala*  
DZIAŁ ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

*Piotr P. P. P.*  
**Gmina Słupsk**  
ul. Sportowa 34  
76-200 Słupsk



Nasz znak: PSGKO.ZMSM.764.5000.101511.21

Koszalin 08.06.2021r.

**dotyczy: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Globino, gm. Słupsk**

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie niniejszym pismem **uzgadnia pozytywnie** budowę chodnika w m. Globino, gm. Słupsk, dz. nr 251 w odniesieniu do projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63/125:

- prace ziemne w pobliżu czynnych sieci gazowych wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i normatywnych odległości poziomych i pionowych;
- wszelkie prace w rejonie istniejącej sieci gazowej wykonywać pod nadzorem pracownika odpowiedzialnej terytorialnie Gazowni, tj. Gazowni w Słupsku;
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu powinna wynosić 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni;
- w przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię;
- wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie;
- o uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992;
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Słupsku, ul. Moniuszki 1, 76-200 Słupsk, tel. 94 348 41 30;

Ponadto informujemy, że zgodnie z Cennikiem Usług Pozataryfowych PSG sp. z o.o. za pozytywne uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejącej i projektowanej sieci gazowej pobiera się opłatę w wysokości 104,00zł+23% VAT za pierwszy arkusz A4, a za każdy następny 36,00zł +23%VAT.

Z poważaniem,  
KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
2. Profil podłużny drogi wraz z przekrojami – 1kpl.

Do wiadomości:

1. a/a


Sprawę prowadzi: Paulina Burlinska - Momot, tel. (94) 34-84-718, e-mail: paulina.burlinska-momot@psgaz.pl

*Agnieszka Paziewska*



nr .....  
 764. 5000. 1015 11.21  
 z dn. ....  
 Kopia do dokumentacji  
 Is. Zarządzenia  
 m Słupsk  
 podpis uzgadniający  
 Miska - Momot

KONIEC OPRACOWANIA  
 KO: km=0,080.21



# LEGENDA:



- proj. ul. Cicha wg odrębnego opracowania



- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej typu prostokątnej kolor szary gr. 8cm



- proj. opornik betonowy 15x25x100 na ławie betonowej z oporem



- proj. obrzeże 8x30x100 na ławie betonowej



- proj. krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej z oporem h=12cm



- proj. mur oporowy z pref. żelbet. L100x80 gr.15cm na podsypce piaskowej gr. 40cm



- proj. balustrada dla pieszych



- proj. ściek podchodnikowy



- drzewo do wycinki

Potwierdzam za zgodność z oryginałem wykonanie projektu zagospodarowania terenu na kopii mapy do celów projektowych

Inwestor:

Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino

dz. nr 251 obręb Głobino, gmina Słupsk

tytuł : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

skala: 1:500

nr rys.

1


C-C

przejście dla pieszych


równo naciąć jezdniowymi pilami  
tarczowymi i uzupełnić masą  
mineralno-bitumiczną

jezdnia

istn. droga  
powiatowa



proj. ściek podchodnikowy



Inwestor:

Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr  
1177G w m. Głobino

dz. nr 251 obręb Głobino, gmina Słupsk

tytuł : PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala: 1:25

nr rys.

2

UZGODNIENIE

nr

184. 764.5000.10/511.21

z dn.

Pracownik ds. Zarządzania

Majątkiem Sieciowym

ę i nazwisko, podpis uzgadniającego

Julina Burlińska - Momot

równo naciąg jezdniymi piłami  
tarczowymi i uzupełnić masą  
mineralno-bitumiczną

jezdni

2%

istn. droga  
powiatowa

przejście dla pieszych

D-D

200

2%

ist. teren

ist. teren

30

15

13

10

23

Opomik betonowy 12x25x100cm h=12cm  
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm  
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa bet. gr. 8cm kolor szary  
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm  
podbudowa kruszywo łamane 0 -31,5 gr. 10cm  
ulepszone podłoże kruszywo  
związane cementem klasy C5/6 gr. 10cm

obrzeże 30x8cm  
ława betonowa z z betonu C12/15

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Kozłowie  
Dział Zarządzania Miejskimi Sieciami

**UZGODNIENIE**

data 06.10.2011 r. nr 1000.1015/1.2A  
stanowi załącznik do dokumentacji z dn. 10.10.2011 r.

Pracownik ds. Zarządzania  
Miejskimi Sieciami  
imię i nazwisko, podpis uzgadniającego  
Paulina Bułtńska - Momot

Inwestor:

Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

nazwa i adres obiektu budowlanego:


Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr  
1177G w m. Głębino

dz. nr 251 obręb Głębino, gmina Słupsk

tytuł : PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  
skala: 1:25

nr rys. 3

# Wykres profili -chodnik CD



POZIOM ODNIESIENIA

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

LEGENDA:

- niweleta krawędzi chodnika
- niweleta robót ziemnych
- profil gazociągu

Inwestor:

Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino

dz. nr 251 obręb Głobino, gmina Słupsk

tytuł : profile


skala: 1:50:500

nr rys.

4



# Profil chodnika AB wzdłuż gazociągu w km 0+001



Rzędne niwelety

69.23  
69.28

Rzędne istniejące

68.29  
68.38  
69.15  
69.00  
68.97

Różnice rzędnych

0.86  
0.12

Elementy niwelety

$L=2.07m$   
 $i=2.00\%$

Elementy trasy

PROSTA  
 $L=12.87m$

Odległości

00.00  
03.31  
05.37  
12.87  
10.00

Kilometraż

0+000  
0+013

## LEGENDA:

- niweleta chodnika
- niweleta robót ziemnych
- profil gazociągu

Inwestor:

Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino

dz. nr 251 obręb Głobino, gmina Słupsk

tytuł : profile

skala: 1:50:500

nr rys.

5

# LEGENDA:



- proj. ul. Cicha wg odrębnego opracowania



- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej typu prostokątnej kolor szary gr. 8cm



- proj. opornik betonowy 15x25x100 na ławie betonowej z oporem



- proj. obrzeże 8x30x100 na ławie betonowej



- proj. krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej z oporem h=12cm



- proj. mur oporowy z pref. żelbet. L100x80 gr.15cm na podsypce piaskowej gr. 40cm




- proj. balustrada dla pieszych



- proj. ściek podchodnikowy



- drzewo do wycinki



Potwierdzam za zgodność z oryginałem wykonanie projektu zagospodarowania terenu na kopii mapy do celów projektowych

Inwestor:

Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino

dz. nr 251 obręb Głobino, gmina Słupsk

tytuł : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

skala: 1:500

nr rys.

1





## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e

tel. 0-59-842-07-30  
fax 0-59-842-02-84

Słupsk, dnia 24.02.2021 r.

**ZDP.GIU.442.4-1.2021**

**Pan  
Maciej Grabosz-Karnicki  
ul. Główna 89  
76-200 Głobino**

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku opiniuje bez uwag projekt techniczny dla inwestycji pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w miejscowości Głobino”.

Powyższa opinia zapewnia (dla Inwestora, tj. Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk) prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane pasem drogowym drogi powiatowej Nr 1177G (dz. nr 251 obręb Głobino, gmina Słupsk) dla ww. inwestycji drogowej.

Jednocześnie, Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje, że przed przystąpieniem do robót należy poinformować pisemnie tutejszy Zarząd o planowanym terminie prowadzenia inwestycji w pasie drogowym DP 1177G.

Z poważaniem:

Otrzymują:

- ① Adresat
2. a/a

DYREKTOR  
mgr inż. Mariusz Ożarek

Sporządziła: Irena Budaj, tel. 59 846 89 25