Projektowana budowa sieci napowietrznej AsXSn 2x25mm² długości 83m

-47m-

-36m-

Istniejący słup ŻN-10 nr 2/4
Istniejąca oprawa
Układ sieci 0,4 kV TN-C

nr 2/6/OS
Proj. słup K-10;5/4,3

nr 2/5/OS
Proj. słup P-10/ŻN

Istn. linia AsXSn 2x25mm²
zasilanie ze stacji trafo 10540 Sucha 3 Park

## LEGENDA:

- Istn. słup elektroenergetyczny nn
- 1 Proj. słup oświetleniowy wraz z oprawą
- Proj. linia napowietrzna oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm²
- -36m- Proj. długość przewodu AsXSn 2x25mm² [m]

System ochrony sieci "TN-C"

NAZWA ZADANIA

**Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Sucha ul. Leśna**

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INWESTOR |
|---|---|
| PELDOM Sp. z o. o.<br>ul. Maratońska 15/ 3<br>05-600 Grójec | Gmina Białobrzegi<br>Pl. Zygmunta Starego 9<br>26-800 Białobrzegi |

| BRANŻA | FAZA PROJEKTU |
|---|---|
| Elektroenergetyczna | Projekt wykonawczy |

| PROJEKTOWAŁ | NUMER UPRAWNIEŃ |
|---|---|
| mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI | GP-III-7342/82/92 |

ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. PIOTR KIERSZNIEWSKI

TYTUŁ RYSUNKU: Projektowana budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia

| DATA | SKALA | ARKUSZ | NUMER RYSUNKU |
|---|---|---|---|
| 05.2023 | 1:500 | 1/1 | E2 |