
ist. przewód odprowadzający
ułożyć w rurce grubościennej PCV
pod warstwą ocieplenia.
Zamontować złącze ZKP na elewacji
Przewód odprowadzający, drut Fe/Zn Ø8mm
prowadzony w rurkach grubościennych pod
warstwą ocieplenia
ZKP1
proj. złącze kontrolne na elewacji.
Wykonać uziom miejscowy, szpilkowy
proj. gniazda 230V
do zasilania kotła
proj. taśma uziemiająca
na ścianie
ZKP2
proj. złącze
kontrolne na elewacji.
Wykonać uziom
miejscowy, szpilkowy
ist. skrzynka zasilająca kanalizację,
zabudować drzwiczki rewizyjnene na elewacji
ist. przewód odprowadzający
ułożyć w rurce grubościennej PCV
pod warstwą ocieplenia.
Zamontować złącze ZKP na elewacji
ist. szafka zasilająca
inst. elektrycznej,
zabudować drzwiczki rewizyjnene na elewacji
ist. RG
Daszek PCV
Sala zabaw
Hpom= 248 cm
Kuchnia podręczna
Magazyn
Komunikacja
Pomieszczenie socjalne
Kotłownia
Przedsionek
Łazienka dzieci
Wiatrołap
Szatnia
Kocioł
19x16
x30
2x15
x30
Hp= 90 cm
Hp= 77 cm
Hp= 146 cm
Hp= 94 cm
Hp= 108 cm
Hp= 75 cm
Hp= 110 cm
PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR'
MARCIN KORŁUB
Pracownia:
45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl
INWESTOR
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
INWESTYCJA
Termomodernizacja budynku
Przedszkola Publicznego w Łubnianach. Oddział Kolanowice.
OBIEKT
BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ KOLANOWICE
46-024 KOLANOWICE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 49, dz. 386/77, j.e. 160905_2 ŁUBNIANY
TREŚĆ RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Hubert Waleska
Spec. sieci i instalacje elektryczne
NR UPRAWNIEŃ 128/82/OP
PODPIS
DATA 30.03.2022
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Morzyk
Spec. sieci i instalacje elektryczne
NR UPRAWNIEŃ OPL/0596/POOE/10
PODPIS
DATA 30.03.2022
NR RYSUNKU E-1
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.