



**UWAGA:** przyłącze wodociągowe układać na głębokości min. 1,8m.

**UWAGA** przed przystąpieniem do wykonania przecisku należy bezwzględnie sprawdzić położenie istniejącego wodociągu w miejscu włączenia, oraz pozostałego istniejącego wodociągu  
w przypadku rozbieżności z projektem, kolizji należy dostosować spadek, zagłębienie projektowanego przyłącza w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, Projektantem

		<b>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski</b> m.+48 502 037 769 <a href="http://www.arhplus.eu">www.arhplus.eu</a> <a href="mailto:arhplus.biuro@gmail.com">arhplus.biuro@gmail.com</a>	
Nazwa inwestycji:		Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35 m, sześć miejsc postojowych	
Adres budowy:		Krynki, powiat sokólski, obręb Krynki, działka o nr geod. 2134/7	
Tytuł rysunku:		<b>Profil podłużny przyłącza wodociagowego</b>	Podpis/data
Projektant: mgr inż. Krzysztof Paszko, upr. nr PDL/0043/PWOS/04 w specj. san.		17.01.2023	
Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Paszko, upr. nr PDL/0125/PWOS/12 w specj. san.		17.01.2023	
Skala: 1:100/200		Stadium: Projekt techniczny/wykonawczy	Nr rysunku:
<small>plik źródłowy\\Seweriarthplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\Krynki na bazie Drohiczyna.pln</small>			<b>W-K.2</b>