

LEGENDA:

- NAWIETRZAK OKRĄGŁY Z GRZAŁKĄ TYP: NOG-S-110A LUB NOG-S-150A WG OPISU NA RYSUNKU MONTOWANY NA POZIOME MIN. 2,00m POWYŻEJ POZIOMU TERENU PRZY BUDYNKU
- ANEMOSTAT WYWIEWNY MONTOWANY W UKŁADZIE ANEMOSTAT -> TŁUMIK SAS -> WENTYLATOR DACHOWY HATLSO NP ROZWIĄZANIA FIRMY AEREO LUB RÓWNOWAŻNE
- KRATKA PRZECIĄGOWA ISTNIEJĄCA LUB PROJEKTOWANA ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

UWAGI:

1. BUDYNEK POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ POMIESZCZEŃ.
2. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ BEZ OPISU PROJEKTOWANEGO REALIZOWANA WG STANU ISTNIEJĄCEGO

INWESTOR:
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ul. Kilińskiego 75A, 95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 042 211 19 05, e-mail: bawn@bawn-konstantynow.pl
NIP: 731-264-33-13 REGON: 101405724

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ECO-FLOW
ADAM LEWANDOWSKI
ul. Sosnowa 16, 95-200 Pabianice
tel.: 502-178-097, e-mail: eco-flow.biz@gmail.com
NIP: 731-164-71-83 REGON: 382156460

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
REMONT HALI SPORTOWEJ Z BUDYNKIEM TRENINGOWO - SOCJALNYM
PL. WOLNOŚCI 95, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
DZ. NR EWID.: 10, OBRĘB K-11 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

BRANŻA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA SANITARNA

NAZWA RYS.: RZUT PARTERU WENTYLACJA GRAWITACYJNA	DATA: 31.01.2024
PROJEKTANT: mgr inż. Adam LEWANDOWSKI upr. bud. LOD/2823/PWBS/16 specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne	PODPIS:
	FORMAT: A1
	SKALA: 1:50
PODPIS:	NR RYS.: PW-6