

## Wyjaśnienia do SWZ z dn. 30.08.2022

1. Zgodnie z zapisem PFU paragraf II: do dokumentacji przetargowej dołączono przedmiar robót - prosimy o udostępnienie przedmiaru.  
**Przedmiar został zamieszczony.**
2. Zgodnie z zapisem PFU paragraf II: należy dostarczyć nową rozdzielnię technologiczną RT1 oraz szafki obiektowe SF1, SF2, SF3 prosimy o udostępnienie dokumentacji wskazanych rozdzielnic oraz skrzynek obiektowych.  
**Dokumentacja została zamieszczona.**
3. Prosimy o podanie aktualnej mocy przyłączeniowej z zakładem energetycznym dla stacji SUW Wrąbczynek.  
**32 kW**
4. Prosimy o udzielenie odpowiedzi: w przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej do obiektu – po czyjej stronie będzie załatwienie wszelkich formalności z dostawcą energii elektrycznej oraz poniesienie kosztów wynikających z przeprowadzenia wskazanej procedury – dokumenty przetargowe nie precyzują tego zakresu.  
**Po stronie Zamawiającego.**
5. Zgodnie z zapisem dokumentacji str. 31: „w przypadku spadku ciśnienia na węźle – alarm, powiadomienie przesyłane do Dyspozytorni lub innego systemu monitorującego” – czy system sterowania należy wyposażyć w wizualizację pracy instalacji w postaci systemu SCADA?  
**Nie.**
6. Zgodnie z zapisem dokumentacji str. 31: „w przypadku spadku ciśnienia na węźle – alarm, powiadomienie przesyłane do Dyspozytorni lub innego systemu monitorującego” – czy Zamawiający posiada zintegrowany system wizualizacji wszystkich obiektów instalacji sanitarnych, do których należy wprowadzić wskazane sygnały? Jeśli tak to prosimy o podanie producenta, typu oraz posiadanych licencji oprogramowania systemu wizualizacji.  
**Nie**