



SYMBOL	OPIS
	Uziom fundamentowy bednarka stal nierdzewna 25x4 w chudziaku pod spodnią warstwą termoizolacji
	Krata wyrównawcza bednarka FeZn 25x4 w płycie fundamentowej
	Przewód odprowadzający drut FeZn Ø=8mm w rurce ochronnej w izolacji elewacji
ZK	Złącze kontrolne w obudowie wbudowanej w elewację
	Połączenie spawane
	Połączenia wyprowadzane do szyn wyrównawczych i urządzeń

UWAGA!

- UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ BEDNARKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ 25x4 W WARSTWIE CHUDEGO BETONU POD WARSTWĄ TERMOIZOLACJI
- W PŁYCE FUNDAMENTOWEJ WYKONAĆ KRATĘ, WYRÓWNAWCZĄ BEDNARKĄ FeZn 25x4 WIELOKROTNIE POŁĄCZONĄ Z UZIOMEM.
- W KRATY WYRÓWNAWCZEJ WYPROWADZIĆ POŁĄCZENIA Z BEDNARKI FeZn 25x4 DO GŁÓWNEJ SZYNY UZIEMIĄCEJ GSU, LOKALNYCH SZYN WYRÓWNAWCZYCH I UZIEMIENIA URZĄDZEŃ TYPU WINDA ITP.
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM FeZn 8mm I PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH ODGROMOWYCH W WARSTWIE OCIEPLENIA ELEWACJI. POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH Z PRZEWODAMI UZIEMIĄCYMI WYKONAĆ POPRZECZ ZŁĄCZA KONTROLNE W SKRZYŃKACH KONTROLNYCH W WARSTWIE OCIEPLENIA ELEWACJI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

S I E R G I E J

s t u d i o

ARCHITEKTURA

mobile +48 604.539.771
email studio@siergiestudio.pl
sieciarka ul. Poszarykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
GMINA SULEJÓW
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów

temat:
**Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym
wraz z zagospodarowaniem terenu**
Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

główny projektant / numer uprawnień: podpięty:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INŻ. **KRZYSZTOF JASIŃSKI 150/DOŚ/13** *Yasinski*

MGR INŻ. **PIOTR BARCEWICZ 296/DOŚ/08**

branża: ELEKTRYCZNA format: A2 skala: 1:100 data: 10.2021

nazwa rysunku:

**RZUT FUNDAMENTU
PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA**

numer projektu: 2102 stadium: - branża: PW - IE - R01 - A wersja: -