

PIĘTRO

Legenda

Instalacja grzewcza:


- Zasilanie c.o.
- Powrót c.o.
- Zasilanie c.t.
- Powrót c.t.

dn 28 (E) –Rura ze stali węglowej (1.00343) wg PN-EN 10305 zewnętrznie ocynkowana tmax=135°C, Pmax=1,6MPa łączona poprzez zaprasowywanie

dn 28 (F) –Rura stalowa czarna ze szwem, spawana, DN15–20 wg Normy PN-EN 101224:2006, DN25–150 Wg Normy EN 10217

dn 20x2 dn 17x2 –Rura z polietylenu usieciowanego (PE_Xa) z barierą antydyfuzyjną oraz wewnętrzną warstwą ochronną z PE do ogrzewania podłogowego

Schemat podłączenia nagrzewnicy central wentylacyjnych (podłączenie w przeciwną stronę)



UWAGA
Przy przejściach rur ogrzewania podłogowego przez dylatację stosować rury osłonowe typu "peszel".
Przechodząc przez ściany wydzielić p.poż. (wg projektu architektury) przejścia instalacyjne dostosować do odporności p.poż przegrody stosując certyfikowane rozwiązania dla danego rodzaju rur i izolacji na rurach.
Każdy rozdzielacz ogrzewania podłogowego wyposażać dodatkowo w zawór precyzyjnej regulacji z nastawą wstępną.
Każdą nagrzewnicę wodną centrali wentylacyjnej wyposażać dodatkowo w zawór precyzyjnej regulacji z nastawą wstępną oraz zawór regulacyjny z siłownikiem (na wyposażeniu centrali wentylacyjnej).

S I E R G I E J
s t u d i o
a r c h i t e k t u r y

tel/fax +48 71 332 62 30
mobile +48 604 539 771
email studio@siergiejstudio.pl
bureau ul. Puczyrkowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

GMINA SULEJÓW
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów

temat: Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu
Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów
główny projektant / numer uprawnień: podjęty:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

BRANŻA ARCHITEKTURA
projektant: MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE
projektant: MGR INŻ. MARIUSZ ZIELIŃSKI LOD/0058/POOS/03

sprawdzający: MGR INŻ. GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377POOS/14

branża: SANITARNA format: 420x594 skala: 1 : 100 data: 09.2021

nazwa rysunku: Aksonometria - Instalacja grzewcza i chłodnicza

numer projektu: 21/IS

2007 PW IS 21/IS

PARTER

