


Przewody instalacji grzewczej

- dn 28 (E)** – Rura ze stali węglowej (1.00343)
wg PN-EN 10305 zewnętrznie
ocynkowana
tmax=135°C, Pmax=1,6MPa
łączona poprzez zaprasowywanie

- dn 28 (F)** – Rura stalowa czarna ze szwem,
spawana, DN15–20 wg Normy
PN–EN 101224:2006,
DN25–150 Wg Normy EN 10217

- dn 20x2** – Rura z polietylenu usieciowanego
dn 17x2 (PE_Xa) z barierą antydyfuzyjną
oraz wewnętrzną warstwą ochronną
z PE do ogrzewania podłogowego

Schemat podłączenia
nagrzewnicy central wentylacyjnych
(podłączyć w przeciwnym kierunku)



UWAGA

Przy przejściach rur ogrzewania podłogowego przez dylatację stosować rury ostonowe typu "peszel". Przechodząc przez ściany wydzielen p.poż. (wg projektu architektury) przejścia instalacyjne dostosować do odporności p.poż przegrody stosując certyfikowane rozwiązania dla danego rodzaju rur i izolacji na rurach. Każdy rozdzielacz ogrzewania podłogowego wyposażać dodatkowo w zawór precyzyjnej regulacji z nastawą wstępną. Każdą nagrzewnicę wodną centrali wentylacyjnej wyposażać dodatkowo w zawór precyzyjnej regulacji z nastawą wstępną oraz zawór regulacyjny z siłownikiem (na wyposażeniu centrali wentylacyjnej).

S I E R G I E J
s t u d i o

a r c h i t e k t u r y

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok. 1. 50-559 Wrocław

inwestor:
GMINA SULEJÓW
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów

temat:
Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym

wraz z zagospodarowaniem terenu
Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

główny projektant / numer uprawnień: _____ podpis: _____

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

BRANZA ARCHITEKTURA

projektant:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

projektant:
MGR INŻ. MARIUSZ ZIELIŃSKI LOD/0058/POOS/

sprawdzający:
MGR INŻ. GRZEGORZ WIECZOREK IOD/2377POOS/14

broj: **1**
 branza: **SANITARNA** format: **420 x 594** skala: **1 : 100** data: **09.2021**

nazwa rysunku: Instalacja szparywa CO i CT

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
----------------	---------	--------	---------------	--------

2007	PW	IS	20/IS
------	----	----	-------

[REDACTED]

