

Materiały - Armatura - tabela zbiorcza

Armatura - tabela zbiorcza _ woda użytkowa

Typ	Symbol	dn	N	Opis	Uwagi
		mm	szt.		
	EA453	80	1	Zawór zwrotny antyskażeniowy kołnierzowy z możliwością nadzoru. Typ EA 453 . DN 50-250. Zalecany przez producenta.	Przyłącze wody -studnia
	EA 251	32	1	Zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru typ EA 251, praca w dowolnym położeniu. Zalecany przez producenta.	
	EA 251	15	2	Zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru typ EA 251, praca w dowolnym położeniu. Zalecany przez producenta.	
	EA 251	25	1	Zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru typ EA 251, praca w dowolnym położeniu. Zalecany przez producenta.	
	ZAWÓR PIERW.	50	1	Zawór pierszeństwa typ , przyłącze kołnierzowe, funkcja regulacji ciśnienia oraz odcięcia przepływu w przypadku spadku ciśnienia napływu poniżej wartości nastawy, DN50 do DN450, kvs od 43 do 3300 m3/h. Zalecany przez producenta.	Zawór pierwszeństwa kołnierz
	ZAW. TERM. 35- 70 stopni	20	6	Termostatyczny zawór mieszający trójdrogowy, z zaworami zwrotnymi, do ciepłej wody użytkowej, zakres regulacji temperatury 35 .. 70°C.	Zawór termostat.
	ZAW. TERM. 35- 70 stopni	15	1	Termostatyczny zawór mieszający trójdrogowy do c.w.u., typ , z wbudowanymi zaworami zwrotnymi na dopływie zimnej i ciepłej wody, zakres regulacji temperatury 30 .. 70°C.	

Materiały - Armatura - tabela zbiorcza

Typ	Symbol	dn	N	Opis	Uwagi
		mm	szt.		
	MWN/JS 50/4-S	50	1	Wodomierz sprzężony, typ MWN/JS-S, zakres przepływu Q = 0.025 ... 25 m3/h, połączenie kołnierzowe, DN 50, do wody zimnej.	Przyłącze wody -studnia
	ZAW KUL	32	2	Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	ZAW KUL	50	4	Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	ZAW KUL	65	5	Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	ZAW KUL	80	1	Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	ZAW KUL	15	19	Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	ZAW KUL	20	16	Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	ZAW KUL	25	8	Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	ZAW KUL	32	2	Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	ZAW KUL	40	3	Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	ZAW KUL	65	1	Zawór kulowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	

Materiały - Armatura - tabela zbiorcza

Typ	Symbol	dn	N	Opis	Uwagi
		mm	szt.		
	Zawór	15	21	Zawór kątowy chromowany z głowicą ceramiczną (3/8" - do podłączenia baterii, 1/2", 3/4" - do podłączenia pralki i spłuczki).	
	Zawór	15	78	Zawór kulowy ćwierćobrotowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	Zawór	20	1	Zawór kulowy ćwierćobrotowy (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).	
	ZASUWA-KOŁN	80	2	Zasuwa kołnierzowa (przyjmować tylko w przypadku braku rzeczywistej charakterystyki hydraulicznej zasuw).	Przyłącze wody -studnia
	Pozostałe wyposażenie instalacji i wod-kan			Umywalki, stelaże WC, baterie na wodę ciepłą i zminną, baterie na wodę zmieszana, baterie termostatyczne, baterie lekarskie, szafki hydrantowe z zaworem dn25 i gaśnicą oraz z wężem 30m, kratki wpustowe z kołnierzem, stelaże umywalek, stelaże do pisuarów, brodziki, zlewy, zlewy porządkowe	Wg projektu architektury