



**dn 25x3,5 (A)** – Rura polipropylenowa PN28,  
**dn 25x3,5 (B)** wielowarstwowa (PP-RCT) stabilizowana  
włóknem bazaltowym łączona  
poprzez zgrzewanie

**dn 50 (D)** – Rury stalowe ocynkowane ze szwem,  
**dn 80 (C)** gwintowane średnie  
wg. PN-74/H-74200

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

---

BRANZA ARCHITEKTURA

projektant:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

---

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

projektant:

MGR INZ. MARIUSZ ZIELIŃSKI LOD/0058/POOS/03

---

sprawdzający:

MGR INZ. GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377POOS/14

---

branża:	format:	skala:	data:
SANITARNIA	420 × 594	1 : 100	09.2021

nazwa rysunku:

Rzut parteru - Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacja hydrantowa

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
2007	PW	IS	17/IS	