

ODPOWIEDZI NA PYTANIA i MODYFIKACJA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż działki drogowej nr 46 w m. Swochowo**

Znak sprawy: ZP.271.47.2022

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie profili sieci wodociągowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres pracy dotyczy tylko przestawienie istniejącego wodociągu poza miejscami kolizji z projektowaną drogą, bez zmiany rzędnych posadowienia w związku z tym Zamawiający nie dysponuje nowymi profilami sieci wodociągowej.

Pytanie nr 2:

prosimy o podanie parametrów rury przewodowej wodociągowej (materiał, PN)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres pracy dotyczy tylko przestawienie istniejącego wodociągu poza miejscami kolizji z projektowaną drogą, bez zmiany rzędnych posadowienia. Ponadto, nie przewiduje się wymiany materiałów.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia oprócz decyzji na wycinkę drzew, która jest aktualnie procedowana.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawiają) nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieuszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy lub ich brak - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieuszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy lub ich brak - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy w zakresie rozliczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót.

Pytanie nr 12:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót w całości związany jest z zamówieniem.

Pytanie nr 13:

Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał do rozliczeń Wykonawcy z wykonanych robót.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Do sporządzenia oferty cenowej Wykonawca winien opierać się na dokumentacji technicznej, zapisach SWZ oraz udzielonych odpowiedzi do zapytań.

Pytanie nr 15:

Prosimy o załączenie decyzji na wycinkę drzew.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej jest na etapie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew.

Pytanie nr 16:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej zdjęć ławki, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci. Prosimy o zweryfikowanie ilości koszy na śmieci do wykonania w powyższym zadaniu. W przedmiarze – 3 szt, natomiast w SWZ 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu zdjęcia poglądowe ławki, kosza na śmieci i stojaka na rowery. Ilość koszy do ustawienia zgodnie z dokumentacją i zapisami SWZ – 1 sztuka.

Pytanie nr 17:

Prosimy o podanie w której pozycji w przedmiarze Zamawiający uwzględnił połączenie nawierzchni istniejącej i projektowanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu zaktualizowany o pozycję 4.7 przedmiar robót branży drogowej.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie prac związanych z zielenią: humusowanie i obsiew mieszkanką traw, grubość warstwy humusu wynosi 5 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać humusowanie i obsiew mieszkanką traw przy grubości warstwy humusu 10 cm.

Pytanie nr 19:

Prosimy o podanie zabiegów pielęgnacyjnych trawników parkowych oraz okres pielęgnacji w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z tej pozycji – nie należy jej wyceniać w ofercie.

Pytanie nr 20:

Prosimy o informację, czy Zamawiający na etapie realizacji będzie wymagał od Wykonawcy wykonania odcinków próbnych. Jeżeli tak prosimy o wskazanie dokładnych lokalizacji odcinków próbnych wraz z podaniem ich konstrukcji oraz powierzchni ich wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje do wykonania odcinek próbny na drodze betonowej w m. Lękwica – odcinek o dł. 1,0 km, który należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił w przedmiarze dodatkowy zjazd zgodnie z załącznikiem pn. „Zmiana lokalizacji zjazdów na dz. nr 50”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, jednocześnie informuje, iż wyceny robót należy dokonać w oparciu o dokumentację techniczną i zapisy SWZ. Załączony do postępowania przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.

Pytanie nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla w-wy ścieralnej i wiążącej dla KR 1-2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla warstwy ścieralnej i wiążącej dla KR3-4.

Pytanie nr 23:

Prosimy o informację czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z faktem, iż planowana inwestycja związana jest ze zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego nie planuje się na odcinku drogi gminnej przeprowadzenia inwestycji z procedurą odpłatnego zajęcia pasa drogowego. Na odcinku drogi wojewódzkiej należy się liczyć z poniesieniem opłat.

Pytanie nr 24:

W związku z przygotowaniem ofert na to zadanie proszę o uzupełnienie załączonej dokumentacji o schemat szafki oświetleniowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu opis malej architektury.

Pytanie nr 25:

Proszę o udostępnienie opisów oraz dokumentacji technicznej malej architektury tj. koszy, ławek i stojaków.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu schemat szafki oświetleniowej.

Pytanie nr 26:

W opisie projektu oświetlenia terenu jest zapis o słupach o grubości blachy minimum 4mm, natomiast w opisie SWZ jest zapis o słupie ocynkowanym ogniowo (na zewnątrz i wewnątrz). Czy do wyceny można przyjąć słup podwójnie ocynkowany o grubości blachy słupa 3mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć słupy oświetleniowe sześciokątne lub okrągłe z niewidocznym szwem, stalowe ocynkowane (na zewnątrz i wewnątrz, powłoka gr. min. 80 µm), grubości min. 4 mm zgodnie z dokumentacją techniczną.

MODYFIKACJA:

Na podstawie art. 286 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SWZ:

Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną na oświetlenie poprzez dodanie do dokumentacji schematu ideowego instalacji elektrycznej (rys. nr 1 i rys. nr 2) według którego należy wykonać linię oświetlenia i szafkę oświetleniową.

*Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier*