

OZP.272.35.2021

Olkusz, dnia 10.11.2021r.

Wyjaśnienia treści SWZ
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120K Dłużec – Lgota Wolbromska w miejscowości Dłużec.”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ:

Pytanie:

W związku z zaprojektowaną konstrukcją nawierzchni mineralno – asfaltowej w dwóch warstwach (wiążąca 4 cm i ścieralna 3 cm) o łącznej grubości 7 cm, z technologicznego punktu widzenia możliwe i zasadne jest wykonanie tzw. jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA 16 JENA o uziarnieniu 0/16 mm w celu podniesienia trwałości nowego pakietu warstw asfaltowych, oraz skrócenia czasu robót. Jest to technologia przeznaczona dla dróg samorządowych i z powodzeniem umożliwia trwałe i szybkie wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Jest to rozwiązanie zamienne i zapewnia ono trwałe rozwiązanie w stosunku do dwóch warstw nawierzchni. Technologia i mieszanka SMA 16 JENA opiera się na wymaganiach zawartych w normie PN-EN 13108-5 oraz Poradniku Technologicznym. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni asfaltowej w formie tzw. nawierzchni jednowarstwowej z mieszanki SMA 16 JENA?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z przedmiotem robót warstwa wiążąca ma grubość 6 cm, a grubość warstwy ścieralnej wynosi 5 cm, co daje łączną grubość 11 cm, a nie tak jak wskazana w Państwa piśmie 7 cm. Jednocześnie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu wykonania nawierzchni asfaltowej na jednowarstwową z mieszanki SMA 16 JENA.

SEKRETARZ
Powiatu Olkuskiego
Marcin Wójcik
Marcin Wójcik

PRZEWODNICZĄCY

Komenda
KOMISJI PRZETARGOWEJ