



Toszek, 08.05.2025 r.

dotyczy: *Postępowania nr 7/TP/DEG/SP/2025 Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego (budynku lokatorsko-własnościowego spółdzielni mieszkaniowej „Lokatorek”) na Centrum Zdrowia Psychicznego w Toszku (Zespół Leczenia Środowiskowego i Oddział Dzienny Psychiatryczny w Knurowie ul. Armii Krajowej 1, 44-190 Knurów)*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 07.05.2025

Pytanie:

„Prosiłbym o dookreślenie parametrów instalacji komputerowej. Np:

1. Szafa dystrybucyjna potrafi kosztować od kilkuset złotych do kilku tysięcy.
2. Zasilacz awaryjny jeśli ma utrzymywać zasilanie przez 30 min może kosztować około 2 000 zł do 20 000 zł jeśli miałby utrzymać zasilanie na kilka godzin.
3. MONTAŻ RUTERA I PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO również występują duże rozbieżności cenowe w zależności od wymagań (3 000 zł - 50 000 zł). Doszczegółowienie będzie pomocne przy wykonaniu wyceny.”

Odpowiedź:

1. W tym postępowaniu Zamawiający pod nazwą Szafa dystrybucyjna rozumie szafkę (np. instalacyjną), w której zbiegać się będą wszystkie kable sieciowe, będą umieszczone małe urządzenia sieciowe (modem ok. 20x20x5 cm, router ok. 10x10x3 cm, przełącznik sieciowy ok. 10x20x3cm) oraz 3 gniazda zasilające z bolcem 230V (zasilane z zasilacza awaryjnego umieszczonego w szafce lub poza nią).
2. Przez zasilacz awaryjny rozumie się zasilacz UPS do zasilania jedynie urządzeń w szafie dystrybucyjnej (o mocy co najmniej 600 VA).
3. Zamawiający sam dostarczy i zamontuje w szafie urządzenia sieciowe określone w pkt 1.

