

Kotlin, dnia 04 lipca 2022 r.

Gmina Kotlin  
ul. Powstańców Wielkopolskich 3  
63-220 Kotlin

**Znak sprawy ZP.271.7.2022**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – **Budowa wiaty piknikowej w Parzewie**

### **Pytanie 1:**

*Poproszę o uściślenie o jaki kominek/grill chodzi?*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje wykonanie kominka z wkładem kominkowym podłączonym bezpośrednio do komina systemowego. Duży kominek z wkładem dwudrzwiowym z główną funkcją ogrzania pomieszczenia (dopasowany mocą i parametrami do powierzchni pomieszczenia). Kominek ma posiadać dodatkową funkcję grilla/rusztu i ma umożliwiać wygodne korzystanie z tej funkcji. Obudowa kominka z cegły pełnej klinkierowej lub starobrowarnej dopasowanej do materiału znajdującego się na ścianie tylnej. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy cegłą stanowiącą obudowę, a wkładem kominkowym należy wykonać z wełny mineralnej. Wygląd zewnętrzny kominka podlega akceptacji przez Zamawiającego w trakcie wykonywania.

### **Pytanie 2:**

*Jakie wadium należy wpłacić...?*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający przewidział uiszczenie wadium w kwocie 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**