

Bytom, 31.05.2024 roku

Odpowiedź na pytania


Przebudowa zasilania elektroenergetycznego w ramach realizacji zadania „Modernizacja systemów zabezpieczeń ppoż. i systemu antywłamaniowego w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 29.05.2024 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia, następującej o treści:

„1. Ze względu na krótki czas realizacji czy Zamawiający dopuszcza zamianę skrzynki wyłącznika PWP z certyfikatem CNBOP na układ powszechnie stosowany zawierający aparat wykonawczy, przycisk uruchamiający i element sygnalizacyjny dopuszczony przez Rzeczoznawcę ds. pożarowych?”

Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie jest następująca:

Zamawiający nie dopuszcza dokonania w/w zamiany.

ZASTĘPCA DYREKTORA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

Anna Wandzik