



**GKP.271.60.2024.LS**

Stronie Śląskie, 26.07.2024r.

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: **Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - etap II.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytanie 1:** Proszę o określenie z jakiego gatunku drewna mają być wykonane okna oraz proszę o określenie sposobu malowania stolarki okiennej

**Odpowiedź:** Odpowiedź na pytanie znajduje się na str. 6 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:

#### 1.2. Parametry techniczne

Okna mają spełniać następujące warunki:

- okna drewniane zespolone z zastosowaniem potrójnych szyb zespolonych,
- skrzydła okienne muszą się otwierać do 90 stopni
- konstrukcja skrzydeł okiennych i ościeżnic z drewna sosnowego selekcyonowanego o ciężarze minimum 450 kg/m<sup>3</sup>.
- drewno lite, klejone z lameli,
- okna zabezpieczone farbami akrylowymi – wodnymi z gwarancją minimum 7lat
- współczynnik przenikania termicznego okna  $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

- okucia z funkcją rozwierania,
- okna należy wyposażyć w nawietrzaki okienne
- dla okien kotłowni zastosować szyby P4.
- kolor okien wg wzornika - Schokoladenbraun RAL 8017.

BURMISTRZ

*Dariusz Chroniec*

---

Kierownik zamawiającego lub osoba  
upoważniona do podejmowania czynności w jego  
imieniu