

Muszyna, dnia 23.06.2023 r.

Zp.271.16.2023
Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Modernizacja placów zabaw**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1:

Dla zapewnienia porównywalności i transparentności ofert, proszę o odpowiedź, czy obsługa serwisowa urządzeń wchodzi w zakres zamówienia (§ 6 umowy)? Jeżeli Zamawiający uznaje, że usługi serwisu gwarancyjnego urządzeń wchodzi w zakres zamówienia, to należy wskazać, czy wartość tej usługi, która miałaby trwać przez 48 miesięcy (okres gwarancji stanowi kryterium punktacji) co stanowi ok. 30% wartości całego zamówienia - została przez Zamawiającego uwzględniona i zabezpieczona finansowo przy organizacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia? Natomiast, jeżeli Zamawiający nie uwzględnił i nie przyjął do wyceny inwestorskiej wartości serwisu gwarancyjnego urządzeń to Wykonawca wskazuje, że nie objęcie ich ceną zamówienia prowadzi do darowizny, która jest niedopuszczalna biorąc pod uwagę, że istotą zamówień publicznych jest ich odpłatność. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałoby automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku podtrzymania powyższych zapisów – dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców i ich transparentności Zamawiający winien doprecyzować na czym ma polegać obsługa serwisowa urządzeń, jaki jest zakres i przez jaki okres ma być wykonywana?

Odpowiedź nr 1:

Obsługa serwisowa, o której mowa w § 6 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ - *Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego* ma polegać na wykonaniu napraw gwarancyjnych (o ile będzie taka potrzeba) przez cały okres gwarancji wskazany w ofercie. Wykonawca w czasie jej trwania bezpłatnie usunie wszelkie uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z częściami mechanicznymi.

Pytanie nr 2:

Proszę o udostępnienie zdjęcia zestawu do demontażu i ponownego montażu.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający przedstawia zdjęcie piaskownicy do demontażu i ponownego montażu we wskazane miejsce:



Pytanie nr 3:

Proszę o podanie ilości lamp hybrydowych do zamontowania.

Odpowiedź nr 3:

Zamówienie przewiduje montaż jednej lampy hybrydowej na placu zabaw w m. Jastrzębik.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)