


LEŚNICZÓWKA ŻYŻNÓW



1/01	WIATROLAP	3,56m ²
1/02	KANCELARIA	10,11m ²
1/03	HOLL	15,51m ²
1/04	SYPIALNIA	10,27m ²
1/05	POKÓJ DZIENNY	19,92m ²
1/06	KUCHNIA	9,20m ²
1/07	ŁAZIENKA	4,89m ²
1/08	SCHOWEK/ZEJŚCIE DO PIWNICY	3,67m ²
RAZEM:		77,13m ²

Legenda:

- Łącznik n/t IP20 10A/250V jednobiegunowy
- Łącznik n/t IP20 10A/250V świecznikowy
- Łącznik n/t IP20 10A/250V schodowy
- Łącznik n/t IP20 10A/250V krzyżowy
- Oprawa typu TORINO LED 600x600 PAR-S 45W 5790lm 4000K IP20, prod. PFX Lighting lub równoważne; montaż nastropowy
- Oprawa typu FINESTRA Q LED 307x307 OPAL 18W 2020lm 4000K IP20 prod. PFX Lighting lub równoważne; montaż nastropowy
- Oprawa typu MODENA MINI LED OPAL 10W 1120lm 4000K IP54 prod. PFX Lighting lub równoważne; montaż nastropowy
- Oprawa awaryjna typu EXIT S ECO 1h AT 1W 170lm IP65 CNBOP; montaż nastropowy
- Oprawa awaryjna typu EXIT S ECO 1h AT 2W 270lm IP65 CNBOP; wyposażenie w układ grzejny z termostatem HTR-25; montaż ścienny
- Piktogram ewakuacyjny - wyznaczenie kierunku ewakuacji podświetlenie zapewnione przez oprawę ewakuacyjną montaż ścienny
- Projektowana tablica główna części kancelarii
- Istniejąca tablica licznikowa
- Istniejąca tablica pozostałej części budynku - bez zmian
- Gniazdo pojedyncze n/t, 16A/250V, IP20
- Gniazda pojedyncze n/t we wspólnej ramce (2-krotność ramki), 16A/250V, IP20

Rysunek	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - RZUT PARTERU		Nr rys. E2
Obiekt	CZĘŚĆ BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ		Data: 03.2024
Adres budynku	Żyżnów		Skala/Format 1:100/A3
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	Andrzej Raduszewski	KL-620/94	
Opracował	mgr inż. Artur Raduszewski		