

Poznań 24.08.2021 r.

ORYGINAŁ

Opinia nr P-IV/0266/2021

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
ul. Górki 13
60-204 Poznań
NIP: 777-00-00-465

Zakład Usługowy Nr IV w Poznaniu
ul. Górki 13
Poznań
(061) 866-20-37 w 21

Opinia nr P-IV/0266/2021

dokument z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

W budynku: **ul. STARY RTNEK 11/17**
POZNAŃ

Dla: **WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA**
ul. STARY RYNEK 11/17
61-772 POZNAŃ

Sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni: **Mistrz Kominiarski Robert Kaczmarek; Czeladnik Michał Pawlak;**

Wykonana w dniu od 11.08.2021 do 19.08.2021

W celu

1. Kontrola stanu technicznego przewodów (Art.62 Prawa Budowlanego)

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów z art.62 nie sprawdzono lokali: 1,3,4

- Mieszkania: 5 wentylacja kuchni podłączona nieprawidłowo z wentylacją pokoju mieszkania nr 7 grupa kominowa nr V przewód nr 4
6 kratkę wentylacji łazienki wymienić na wolną od żaluzji
7 wentylacja kuchni żaluzje
Okno wjazdowe do wymiany oraz głowy kominowe do remontu

Dokument sporządzono w oparciu o:

- Ustawę o Prawie Budowlanym Dz. U. nr 89/94, z późniejszymi zmianami,
- Ustawę o Ochronie p.poż. Dz. U. nr 109 poz. 719 z dnia 7.06.2010,
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury Dz. U. nr 75/2002 oraz inne obowiązujące normy,
- PN-83/B-03430/Az3.

Dokument sporządzono w:

- 2 egz. dla klienta
- 1 egz. dla Spółdzielni Pracy Kominiarzy

UWAGI:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
Gerard Kaczmarek
Gerard Kaczmarek
NR NIP: 777-00-00-465

Poznań dnia 30.09.2021r

Aneks do opinii 266/2021r

St. Rynek 11/17
Mieszkania: 1 brak lokatora
3 lokal bez uwag
4 lokal bez uwag

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
Gerard Kaczmarek
Nr ulr. 3471/2014

