

I.271.4.2024

Gostyń, 19.02.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy zadania pn.: *Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń*

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Proszę o doprecyzowanie jakie mają być przewody na poniższe pozycje:

1) kabel o masie do 1,0kg/m

2) przewody do opraw oświetleniowych wciągane w słupy przy wysokości latarni do 7m

3) przewody pojedyncze o przekroju żyły do 25mm<sup>2</sup> pod zaciski lub bolce

(tzn. ile żył, jaka grubość, izolacja)

oraz do czego ma być przystosowana studnia (bezpieczniki/gniazdka/bloki rozdzielcze).

#### **Odpowiedź nr 1:**

W opisie technicznym w części dot. branży elektrycznej oraz w załączniku graficznym PZT branża drogowa określono projektowaną linię kablową tj. n/n 0,4kV typu YAKY 4x25.

Studnia (bezpieczniki/gniazdka/bloki rozdzielcze), jak to określono w zapytaniu nie występuje w przedsięwzięciu będącym przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.