



Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej w Żyrardowie – Zadanie 2” w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania Wykonawcy:

1. Jaką kostkę betonową należy zastosować w parku wzdłuż Pisi Gągoliny oraz w parku przy stawie Św. Jana – według wytycznych projektowych:
 - a) kostka betonowa, gr 6cm, prostokątna z fazą, w kolorze szarym,
 - b) czy według wytycznych specyfikacji technicznej:
 - c) 6 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej (nawierzchnia z kostki prostokątnej z fazą w kolorze szarym / nawierzchnia z kostki trzy elementowej o wymiarach 9x12cm, 12x12cm, 18x12cm z fazą w kolorze szarym,
 - d) nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm, o powierzchni płukanej szlachetnej, system pięciu kostek składających się na jeden wzór. Kostki o długości 91mm, o wymiarach: 73/53mm, 83/63mm, 93/73mm, 103/83mm, 113/93mm w kolorze jasnoszarym i grafitowym.



2. Jakie obrzeża oddzielające nasadzenia od nawierzchni, należy zastosować w parku wzdłuż Pisi Gągoliny oraz w parku przy stawie Św. Jana – według wytycznych projektowych:
- a) obrzeżem oddzielającym nawierzchnię od nasadzeń roślinnych oraz kostkę betonową od nawierzchni mineralnych jest kostka granitowa ułożona na ławie betonowej,
 - b) nawierzchnia mineralna, obramowanie nawierzchni: obrzeże betonowe szare gr 6cm na ławie betonowej,
 - c) nawierzchnia piesza z kostki betonowej, obramowanie nawierzchni: obrzeże betonowe szare gr 6cm na ławie betonowej.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż na terenie parku wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny oraz ulicy Wyspiańskiego nie należy wykonywać nawierzchni z kostki brukowej betonowej – na rysunku projektowym ten typ nawierzchni nie występuje a w przedmiarze zawarta jest taka pozycja w ilości 1457m².

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej szarej z fazą gr. 6cm – zgodnie z opisem technicznym, projektem graficznym (w specyfikacji technicznej zostały wymienione wszystkie rodzaje kostek, które zastosowano w poszczególnych zadaniach projektowych).
2. Należy wykonać obrzeże betonowe szare gr. 6 cm na ławie betonowej.
3. Na terenie parku wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny oraz ulicy Wyspiańskiego należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej zgodnie z załączonym opisem do projektu oraz przedmiarami. Do dokumentacji został załączony niepoprawny projekt graficzny. Prawidłowa mapa ze wszystkimi naniesionymi nawierzchniami zostaje niniejszym dołączona do dokumentacji postępowania.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzastowski

Z up. Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Lukasz Chojński
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa