

Kłomnice, dnia 2021-04-16

IZI – IZ.271.3.2021

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: zadania pn. „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ulicy Spacerowej i Stawowej w miejscowości Rzerzeczyce, Gmina Kłomnice”

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że dla oświetlenia ulic należy stosować oprawy sodowe zgodnie z zapisem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2.3.4 Źródła światła i oprawy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że należy stosować oprawy sodowe zgodnie z zapisem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2.3.4 Źródła światła i oprawy

Pytanie nr 2

Dostaliśmy informację z hurtowni "Oprawy SGS zostały wycofane przez dostawcę i nie ma już on opraw na źródło sodowe. Oprawy sodowe zostały już wycofane" Czy dopuszcza się oprawy LED?

Odpowiedź

Projekt zakłada montaż opraw sodowych o mocy 70kW w związku z czym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opraw LED.

Oprawy sodowe są nadal dostępne na rynku, pomimo, iż nie są produkowane.

Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczak