

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 38405082: Budowa przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnniej 14 w Gdańsku

Pytania:

10. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z nową udostępnioną przez Zamawiającego w dniu 05.05.2022r. dokumentacją projektową, do wykonania jest odcinek przyłącza DN 25/90 od pkt C1-C4 (zakończone zaworami progowymi w pomieszczeniu węzła) a nie jak podano we wzorze uproszczonego kosztorysu ofertowego (Zał. 5 do SWZ) od pkt C1-do C7.

W związku z rozbieżnością w tym zakresie , prosimy o aktualizację wzoru Załącznika nr 5 do SWZ.

11. W związku z rozbieżnością między zestawieniem materiałowym oraz schematem montażowym w nowej dokumentacji prosimy o informację jaką należy przyjąć ilość rur DN 25/90 oraz kolan DN25/90 L=6m. Czy wg schematu montażowego (tj. 4szt rur i 2 kolana) czy zgodnie z zestawieniem materiałowym (tj 12szt rur i 4 szt kolan)?

Odpowiedzi:

Ad. 10) Zamawiający potwierdza, że zakres do wykonania obejmuje przyłącze preizolowane DN25/90 od pkt. C1 – C4 zakończone montażem zawór preizolowanych w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego, zgodnie z dokumentacją opublikowaną w dniu 05.05.2022.

W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje zaktualizowany Załącznik nr 5 do SWZ wersja 2 z 06.05.2022r.

Ad. 11) Zamawiający potwierdza, że ilość potrzebnego materiału należy przyjąć zgodnie ze zaktualizowaną dokumentacją projektową opublikowaną w dniu 05.05.2022 *Rys. nr 4 Schemat montażowy.*

Gdańsk, dnia 06.05.2022 r.