

Nr sprawy: RZP.271.3.2023

Kwidzyn, dnia 24.02.2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_kwidzyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania na targowisku miejskim w Kwidzynie

Sprostowanie do odpowiedzi.

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 16

Projektuje się wykonanie wymiany istniejącej podbudowy pod nawierzchnią z kostki betonowej (etap I) i nawierzchni asfaltowej na nową podbudowę o następującym układzie warstw:

- podbudowa dolna z kruszywa 31,5- 63 mm zagęszczonego do $I_s = 1$, gr. 20 cm
- podbudowa górna z kruszywa 0-31,5 mm zagęszczonego do $I_s = 1$, gr. 20 cm

Na tak wykonanej podbudowie należy ułożyć kostkę betonową na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr 4-5 cm. Wskazaną podbudowę należy wykonać pod kostką betonową i nawierzchnią asfaltową obejmującą cały zakres etapu I.

KOORDYNATOR ZESPOŁU
ds. Rozwoju Miasta
i Zamówień Publicznych
dr inż. Jakub Kłodziejczyk