



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 19.07.2022 r.

WZZ-2375-29 -1051-06/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej „ustawa Pzp” pn.:

„Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP) w budynku głównym szpitala - etap V - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz grawitacyjnego systemu usuwania dymu”

Znak sprawy: 29/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 2

Czy można dokonywać zmian w pozycjach KNR (robocizogodziny, ilości itp.) oraz dopisywać pozycje nie ujęte w załączonym przedmiarze jeżeli w SWZ (wzór umowy) jest zapis że dokumentacja wykonawcza, STWIOR oraz przedmiar jest częścią integralną?

Odpowiedź nr 2:

Opisane dokumenty są częścią integralną umowy. Wykonawca powinien dokonać wyceny na podstawie własnej kalkulacji na podstawie projektu oraz własnego doświadczenia.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 6 punkt 3.4 ppkt. t) Czy w związku z demontażem istniejących czujników jonizacyjnych Wykonawca musi posiadać zezwolenia na instalowanie, konserwację, magazynowanie, transport i demontaż izotopowych czujek dymu, wydane przez Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, a firma musi posiadać zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności w takim zakresie.

Odpowiedź nr 3:

Zakres prac obejmuje również demontaż i utylizację czujek jonizacyjnych. W czasie realizacji zadania przed rozpoczęciem demontażu Wykonawca przedstawić będzie musiał odpowiednie zezwolenie i kwalifikacje swoje lub podwykonawcy. Przedstawienie odpowiednich dokumentów będzie warunkiem dopuszczenia do prac.

Pytanie nr 4

Czy prace wraz z materiałem związane z montażem elementów kontrolno sterujących SAP na ciągach komunikacyjnych należy uwzględnić w wycenie etapu V?

Odpowiedź nr 4:

Wykonawca musi uwzględnić dostawę materiałów, robociznę zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5

W przedmiarze brak pozycji związanej z montażem czujników deszczu wiatru. Czy czujniki mają być zamontowane w etapie V dla wszystkich systemów oddymiania w tym tych zainstalowanych w etapie IV?



Odpowiedź nr 5:

Wykonawca musi uwzględnić dostawę materiałów, robocizną wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych projektem.

Pytanie nr 6

W jakiej wersji ma być zamontowana centrala UCS na klatce K2 .Czy wersji jak na pozostałych klatkach tj. 2 x 8 A wykonanie nr 24 ?

Odpowiedź nr 6:

Centrala sterująca oddymianiem klatki schodowej musi zasilić siłowniki klapy oddymiającej oraz siłowniki do napowietrzania. W ocenie zamawiającego powinna to być centrala 16A.

Pytanie nr 7

Czy stare istniejące systemy oddymiania mają być zdemontowane po uruchomieniu nowych – czy prace z tym związane należy uwzględnić w wycenie ?

Odpowiedź nr 7:

Tak. Istniejące elementy systemów oddymiania w klatkach schodowych muszą zostać zdemontowane i zutylizowane.

**Dyrektor
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**