

WZK-I.7021.21.2020

OGŁOSZENIE

O ZAPYTANIU OFERTOWYM

(o wartości od kwoty 6 000 euro do kwoty 30 000 euro)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitska 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział przeprowadzający postępowanie:

Wydział Zarządzania Kryzysowego

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja i naprawy awaryjnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 r. (ilość awaryjnych ujęć wody w ciągu roku może ulec zmniejszeniu).

Wykaz awaryjnych ujęć wody i zakres czynności zawiera załączony projekt umowy.

Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu wykaz awaryjnych ujęć wymagających remontu, polegającego na wymianie styczników, wymianie kabli oświetleniowych i lamp hermetycznych, remontach wylazu, itp. Prace te będą zlecane w oddzielnym trybie a płatność określana będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) przejęcia zobowiązań dotychczasowego użytkownika (m.in. takich jak opłaty z tytułu: dzierżawy gruntu ok. 15.000 zł, podatku od nieruchomości ok. 6.000 zł, badań próbek wody pobranych z ujęć awaryjnych ok. 6.000 zł, korzystania ze środowiska naliczonych na podstawie zużycia wody, itp.),
- b) prowadzenia dokumentacji (książki obiektu budowlanego, książki eksploatacji awaryjnych ujęć wody),
- c) przedkładania dwa razy w roku (jako podmiot korzystający ze środowiska) wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ w celu naliczenia wysokości należnych opłat. Naliczenia dokonuje się w oparciu o użytą wodę.
- d) podjęcia interwencji w czasie do 2 godz. od zgłoszenia w przypadku dewastacji, uszkodzenia lub zaśmiecenia terenu awaryjnego ujęcia wody,
- e) dysponowania urządzeniem do wypompowania wody z sieci (hydrant, węże),
- f) wykonywania prac/czynności w dni robocze w godz. 7:00 – 16:00,
- g) dysponowania minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń o napięciu znamionowym min. 1kV,
- h) dysponowania minimum jednym pracownikiem posiadającym przeszkolenie w zakresie dezynfekcji wody w ujęciach,
- i) przedstawienia referencji o należyтым wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł,
- j) dokumentowania przystąpienia do prac/czynności minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem prac poprzez osobiste dokonanie wpisu w rejestr wykonywanych prac znajdujący się w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, bud."C" pok. 200, a po zakończeniu prac powiadomić Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane),
- k) przekazywania Zamawiającemu w formie elektronicznej zbiorczego zestawienia czynności konserwacyjnych i napraw dokonanych w danym miesiącu (do pięciu dni po zakończeniu każdego miesiąca) na adres e-mail: wzk@um.bydgoszcz.pl

3. Oferta powinna obejmować:

- 1) cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 2) oświadczenie oferenta, że dysponuje odpowiednim sprzętem oraz pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia i zgody.
- 3) przedstawienia referencji o należyтым wykonaniu tożsamyh prac.
- 4) akceptację załączonego projektu umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Kryteria wyboru ofert:

cena oferty 100 %.

6. Termin wykonania zamówienia:

01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- 1) Mieczysław Wojtaś - tel. 52-58-58-974, 602-248-961,
- 2) Marcin Sokołowski - tel. 52-58-58-965, 608-340-870.

8. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

upływa w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 11⁰⁰

9. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2020 r.
(data)

Zastępca Dyrektora Wydziału

Robert Dobrosielski

(podpis dyrektora lub jego zastępcy
- zatwierdzającego treść dokumentu)

* niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK REFERATU

Mieczysław Wojtaś

INSPEKTOR

Kierownik Referatu

Marcin Sokołowski Wojciech Górski

Zastępca Dyrektora Wydziału

Robert Dobrosielski

2020.12.14.

14.12.2020

14.12.2020