

Słupsk, dnia 23.12.2021 r.

ZP.271.42.2021

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI DO SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na Dostawa sprzętu elektronicznego, systemów oświetleniowych, systemów wystawienniczych oraz armatury pomiarowo-wentylacyjnej do wystaw „Ludowe rytuały lecznicze na Pomorzu” i „Swołowo – historie (nie)oczywiste” w ramach realizowanego projektu "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytania:

Jaki system szynoprzewodów trójfazowych macie Państwo w obiektach? Jak mamy rozumieć określenie "set" w Części III: Systemy wystawiennicze: set czarne 2m?

Odpowiedzi:

Zamawiający posiada szynoprzewód 3 fazowy global xts4. Część III prawidłowo: Systemy wystawiennicze: czarne 2m

Wójt
Barbara Dykier

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie,
3. A/a.