

Słupsk, dnia 08.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa i instalacja nowej jednostki kogeneracyjnej o mocy docelowej ok. 1 MWe wraz przyłączeniem do istniejącej infrastruktury energetycznej, biogazowej w Oczyszczalni ścieków w Słupsku” - nr postępowania WN1/0179/25.

PYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Emisja NO_x (OPZ strona 6)

Wymagania to <95 mg/Nm³ które bezpośrednio dotyczy gazu ziemnego, dla biogazu istnieje możliwość instalacji jednostek < 190 mg/Nm³. Proszę o wskazanie wymaganej emisji NO_x

Odp. Zamawiającego: Wymagania dla emisji NO_x należy przyjąć zgodnie z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 1 z dnia 02.04.2025 r.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w OPZ wymaga aby jednostka była przystosowana do współspalania wodoru, proszę o podanie składu i parametrów wodoru i dopuszczenie wykonania przeróbki jednostki kogeneracyjnej w przyszłości. W przypadku takiej konfiguracji w chwili obecnej należałoby zastosować drugą ścieżkę gazu dedykowaną dla mieszanki wodorowej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający usuwa wymóg dostosowania agregatu do współspalania wodoru zawarty w OPZ o brzmieniu: „Jednostka kogeneracyjna musi być przystosowana do współspalania wodoru do 15% w mieszance z biogazem bez konieczności ingerencji w układ sterowania mieszanką”.

Pytanie nr 3:

Proszę o wydłużenie terminu realizacji zadania do 56 tygodni (w tym uruchomienia jednostki kogeneracyjnej w terminie do 52 tygodni) od momentu podpisania umowy. Ze względu na szereg zamówień na rynek ukraiński uległy wydłużeniu termin dostaw u czołowych producentów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.