

Znak: R.6341.11.2013

Bartoszyce, dnia 27 marca 2013 r.

1034/2013  
DECYZJA

Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust.1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2, 3, 6 i 7, art. 128, art. 138, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), § 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) oraz art. 104 KPA po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22.02.2013 r., znak: RŚF.6341.4.2013 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w miejscowości Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie

orzeka się co następuje:

1. Wygasić decyzję R-6223/2/03 z dnia 28.03.2003 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w miejscowości Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie wydaną przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego.
2. Udzielić Gminie Wiejskiej Górowo Iławeckie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w miejscowości Wiewiórki w ilościach:

$$Q_{\max \text{ godz.}} = 6,3 \text{ m}^3/\text{h} \quad Q_{\text{śr. dobowe}} = 60 \text{ m}^3/\text{dobę} \quad Q_{\max \text{ roczne}} = 21\,960 \text{ m}^3/\text{rok}$$

dla celów gospodarczych i socjalno-bytowych.

Woda pobierana jest z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Wiewiórki, złożonego z dwóch studni wierconych, posiadających następujące parametry:

- studnia nr 1 – głębokość 70,5 m i  $Q = 18,0 \text{ m}^3/\text{godz.}$   
Położenie studni: N:54°16'39'', E:20°34'17''
- studnia nr 2 – głębokość 72,5 m i  $Q = 36,0 \text{ m}^3/\text{godz.}$   
Położenie studni: N:54°16'35'', E:20°34'21''

Wielkość zasobów eksploatacyjnych została zatwierdzona Decyzją nr OS.II.8530/74-117/88 z dnia 07.07.1988 r., wydaną przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie i dla ujęcia złożonego z dwóch studni wynosi:

$$Q = 36 \text{ m}^3/\text{godz.}, \text{ przy depresji } s = 11,0 \text{ m.}$$

3. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych w ilości:

$$Q_{\max \text{ godz.}} = 8,2 \text{ m}^3/\text{h} \quad Q_{\text{śr. dobowe}} = 0,7 \text{ m}^3/\text{dobę} \quad Q_{\max \text{ roczna}} = 255 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Oczyszczone wody popłuczne odprowadzane są do studni o średnicy 1000 mm, usytuowanej na rurociągu melioracyjnym położonej na działce nr 64/2, obręb Wiewiórki.

Położenie wylotu odbiornika ścieków N:54°16'35'', E:20°34'21''.

Stan i skład odprowadzanych wód popłucznych nie może przekraczać następujących parametrów:

- zawiesina ogólna                      35 mg/l
- żelazo                                      10 mg/l

4. Zobowiązuje się stronę do:

- utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy studni nr 1 i 2 oraz urządzeń związanych z poborem, uzdatnianiem i pomiarami wody,
- prowadzenia rejestru poboru wody do celów kontrolnych w oparciu o wskazania wodomierza zamontowanego w budynku stacji uzdatniania wody na rurociągu wody uzdatnionej raz na miesiąc,
- prowadzenie badań wody surowej zgodnie z harmonogramem określonym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszychach,
- prowadzenie obserwacji wydajności eksploatacyjnych studni oraz pomiarów zwierciadła wody w studniach z częstotliwością raz na 2 lata,
- prowadzenie kontroli ilości i jakości wprowadzanych wód popłucznych do odbiornika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – pobór prób do badań analitycznych z ostatniej komory odстойnika popłuczyn – nie mniej niż raz na dwa miesiące,
- prawidłowej eksploatacji i konserwacji sieci deszczowej (wraz ze studzienkami kontrolnymi) doprowadzającej wody popłuczne do studni o średnicy 1000 mm, usytuowanej na rurociągu melioracyjnym - działka nr 64/2,
- prawidłowej eksploatacji i konserwacji niezaewidencjonowanego rurociągu melioracyjnego (wraz ze studzienkami kontrolnymi) odprowadzającego wody popłuczne z powyższej studni, przebiegającego przez działki 64/2, 64/1, 65/2, 45/5, 45/4, 46 na długości 300 m.

5. Podstawą do wydania decyzji stanowi operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w miejscowości Wiewiórki, gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie – wykonany przez mgr inż. Dariusza Urbańskiego, luty 2013.

6. Pozwolenie, o którym mowa w pkt 2 niniejszej decyzji ważne jest do dnia 27.03.2033 r., natomiast pozwolenie, o którym mowa w pkt 3 niniejszej decyzji wydaje się do dnia 27.03.2023 r. Niniejsze pozwolenia obowiązują każdego właściciela lub prawnego użytkownika ujęcia wody.

7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### UZASADNIENIE

Wójt Gminy Górowo Iławeckie w dniu 22.02.2013 r. wystąpił z wnioskiem znak: RSF.6341.4.2013 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w miejscowości Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie. Do wniosku załączono operat wodnoprawny.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz po zapoznaniu się ze wspomnianym operatem wodnoprawnym ustalono co następuje:

- ujęcie oraz działka nr 59/2 jest własnością Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie,
- ujęcie składa się z dwóch studni wierconych nr 1 i 2,

- pobór wody w ilości 6,3 m<sup>3</sup>/godz. jest mniejszy od zatwierdzonych zasobów ujęcia (36 m<sup>3</sup>/godz.),
- działka nr 64/2, na której znajduje się odbiornik wód popłucznych – studnia na ciągu drenarskim - stanowi własność Pana Jana Domaradz.

Pismem z dnia 8 marca 2013 r., znak: R.6341.11.2013 strony postępowania zostały zawiadomione o wszczętym postępowaniu administracyjnym.

W trakcie postępowania administracyjnego do Starostwa Powiatowego w Bartoszczach wpłynęło pismo z dnia 17.03.2013r. Pana Jana Domaradz - właściciela działki nr 64/2. W piśmie tym właściciel, gruntu na którym znajduje się odbiornik wód popłucznych, zwrócił się z prośbą o udrożnienie urządzeń melioracyjnych, powołując się na to, że odprowadzane do studni wody i ścieki zamulają drenaż, co powoduje podtapianie budynków mieszkalnych na działce nr 64/1. W związku z pismem dokonano wizji w terenie, w wyniku której stwierdzono, że niezarejestrowane urządzenia melioracyjne są w chwili obecnej sprawne. Dla zapewnienia sprawności urządzeń melioracyjnych w przyszłości nałożono na Gminę Wiejską Górowo Iławeckie obowiązek ich konserwacji na odcinku 300 m.

Ponieważ termin ważności pozwolenia wymienionego w pkt 1 niniejszej decyzji upływa z dniem 30.03.2013 r. decyzję wygaszono.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

#### **Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. STAROSTY

inż. Janusz Bystrowski  
Naczelnik Wydziału  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

#### **Otrzymują:**

1. Urząd Gminy Górowo Iławeckie  
ul. Kościuszki 17  
11-220 Górowo Iławeckie
2. Pan Jan Domaradz  
zam. Wiewiórki 33  
11-220 Górowo Iławeckie
3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  
ul. Zarzecz 13B  
03-194 Warszawa  
Pełnomocnik Prezesa – Pani Małgorzata Kasperek-Kawałek

4,5. a/a

#### **Do wiadomości:**

1. WIOŚ – Delegatura w Elblągu