

Płock, dnia 18.07.2023 roku

MZD-NZ.391.10.2023.MS

wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W- ulicy Fryderyka Chopina w Płocku**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg informuje, iż do ww. postępowania wpłynęła następujące pytania:

Zapytanie nr 4

1. Zamieszczona specyfikacja techniczna określa warstwę ścieralną jako AC11S 50/70, natomiast dokumentacja techniczna wskazując na warstwę ścieralną jako SMA 11S. Prosimy o wskazanie prawidłowej warstwy ścieralnej jaką należy wykonać na niniejszym zadaniu.
2. W przypadku wykonania warstwy ścieranej SMA 11 S prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej ze wskazaniem rodzaju asfaltu.

Odpowiedź 4

Do wykonania warstwy ścieralnej ww. zadania należy zastosować mieszankę mastykowo-grysową SMA 11S zgodną z Wymaganiami Technicznymi WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016. W załączeniu Specyfikacja techniczna.

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Roman Szóstak, Magdalena Śmigieliska 24- 3640125, 38.