



RBI.271.20.2024



Lipinki, 24.07.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Lipinki

Lipinki 53, 38-305 Lipinki

**Do wszystkich Wykonawców**

Nazwa zamówienia publicznego:

**Budowa Gminnego Przedszkola w Krygu – I etap**

### **Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2**

1. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

#### **Treść pytań**

Witamy, bardzo prosimy Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP”, o udzielenie wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia polegających, doszczegółowieniu zakresu prac do wykonania i ewentualnego uzupełnienia przedmiaru robót.

Proszę o udzielenie informacji i podanie :

- 1) profilu trapezowego pokrycia dachowego;
- 2) klasy okien dachowych, a w szczególności okna zlokalizowanego w pom. 2.11 (pomieszczenie kotłowni);
- 3) sposobu komunikacji kominiarskiej po dachach ze spadkiem (27 stopni), ponieważ przedmiar obejmuje jedynie komunikację w ilości 26 sztuk. ław kominiarskich, bez stopni;



- 4) dokreślenie klasy betonu do poszczególnych pozycji przedmiaru;
- 5) dostarczenie zestawienia płyt kanałowych HC200 i HC275 wykazanych w poz.43, 44, 45, 46, 47

### **Wyjaśnienia:**

Ad. 1 - na dachu należy zastosować blachę trapezową o profilu T35 i grubości 0,7 mm wraz z gwarancją producenta na perforację min. 30 lat, gwarancja na rozwarstwienie powłok lakierniczych min. 15 lat ,

Ad. 2 - wszystkie okna dachowe w klasie standard, uchylno - obrotowe,  $U=1,1$   $W/m^2 \cdot K$ ,

Ad. 3 – dojścia do kominów należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym (rzut dachu) w ilości 26 sztuk.

Ad. 4 - w projekcie mamy zastosowane trzech rodzajów betonu, C8/10 - jako chudy beton, beton C30/37 W6 - zastosowany na fundamentach ( beton w elementach poniżej posadzki ) oraz beton C25/35 - do pozostałych elementów konstrukcyjnych ( belki, słupy, wieńce, itp),

Ad. 5 - w załączniku uzupełniony rysunek 0.2K o zestawienie płyt kanałowych HC200 i HC265,

2. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 286 ust. 1,3,5 PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób: przedłuża termin składania ofert do dnia **29.07.2024 r.**, w związku z tym rozdział 11 pkt 1 i rozdział 13 pkt 1 oraz pkt 3 SWZ otrzymują brzmienie:

#### **Rozdział 11 pkt 1 SWZ:**

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (włącznie) **do dnia 27.08.2024 r.**”

#### **Rozdział 13 pkt 1 SWZ:**

„Oferty należy składać w terminie **do dnia 29.07.2024 r. do godziny 11:00”**

#### **Rozdział 13 pkt 3 SWZ:**

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29.07.2024 r. o godzinie 11:30”**



3. Działając w trybie art. 271 ust. 4 PZP, Zamawiający informuje, iż zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00401571 z dnia 2024-07-08 w zakresie sekcji VIII pkt 8.1, 8.3, 8.4

**Wójt Gminy**

**Bogdan Czełuśniak**