

Włocławek, 30 listopada 2021 roku

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), pn.: **"Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna – Pińczata -Warząchewka Polska na odc. od 0+012 do km 1+697 o długości 1685 m, tj. od drogi krajowej nr 91 do cmentarza komunalnego w miejscowości Pińczata"**.

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w dniu 30 listopada 2021 roku wpłynął wniosek Wykonawcy dotyczący udzielenia wyjaśnień SWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie nr 4 - czy w kosztorysie ofertowym należy ująć warstwę odcinającą gr. 10 cm pod chodnikami o ilości 1169-114,5 = 1054,50 m²? Jednocześnie proszę o zmianę jednostki w pozycji nr 69 z "m" na "m²".

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym należy w nowej poz. 69a ująć w-wę odcinającą z piasku grub. 10cm dla potrzeb chodnika w ilości 1169-114,5=1054,5m² i zmienić jednostkę miary w poz.69 (grunt stabilizowany) z: „m” na „m²”.