

Usługi Kominarskie
Mariusz Orell
71-693 Szczecin, ul. Thugutta 4c/7
Tel. Kom. 507-169-744
www.ekominiarz.com

Dotyczy wykonania inwentaryzacji podłączeń kominowych przy ul. Dąbrówki 3/4,5,6,8,10,11

Aktualny stan podłączeń kominowych na dzień 17.07.2020 r.

Dotyczy m. nr 4

- wentylację łazienki z przewodu kominowego oznaczonego E należy odłączyć, otwór zamurować.
- brak wolnych przewodów kominowych na podłączenia, należy zaprojektować i wykonać odpowiednią ilość przewodów kominowych na podłączenia.

Dotyczy m. nr 5

- brak wolnych przewodów kominowych na podłączenia, należy zaprojektować i wykonać odpowiednią ilość przewodów kominowych na podłączenia.

Dotyczy m. nr 6

- brak wolnych przewodów kominowych na podłączenia, należy zaprojektować i wykonać odpowiednią ilość przewodów kominowych na podłączenia.

Dotyczy m. nr 8

- Wolny przewód kominowy nr 2 w kominie D można wykorzystać na przyszłe podłączenie po uprzednim zamontowaniu w przewodzie odpowiedniego wkładu kominowego zgodnie z przyszłym jego przeznaczeniem (zmiana przeznaczenia przewodu z dymowego na wentylacyjny).
- brak innych wolnych przewodów kominowych na podłączenia, należy zaprojektować i wykonać odpowiednią ilość przewodów kominowych na podłączenia.

Dotyczy m. nr 10

- brak wolnych przewodów kominowych na podłączenia, należy zaprojektować i wykonać odpowiednią ilość przewodów kominowych na podłączenia.


Dotyczy m. nr 11

- Wentylacja łazienki podłączona jest do przewodu kominowego oznaczonego O – należy wymienić komin wykonany przez strych ponad dach na przewód izolowany o wewnętrznej średnicy min. fi 150 mm.
- Wentylacja kuchni podłączona jest do przewodu kominowego oznaczonego M – należy wymienić komin wykonany przez strych ponad dach na przewód izolowany o wewnętrznej średnicy min. fi 150 mm.
- Kocioł C.O. gazowy w kuchni podłączony jest do przewodu kominowego nr 1 komin F, należy zamontować wkład kominowy kwasoodporny.

Podłączenia kominowe naniesiono na tabelkę.

MISTRZ KOMINIARSKI
Orell Mariusz
upr. Nr 449 z dn.28.02.2013 r.

Szkic Orientacyjny



Komin A

	1
Strych	
II p.	
I p.	
Parter	PSTAŁ 2
Piwnica	

Komin B

1	2	3
P 14	P 13	P 13
	P 8	P 8
PSTAŁ 2		P 1

Komin B1

1
WŁ 13

Komin C

1
WPOK12 WK13
WK 8
WK 1

Komin D

	1	2
Strych		
II p.		
I p.		
Parter	WŁ 1	
Piwnica		

Komin E

1
WK 6
WŁ 4

Komin F

1	2
COGK 11	
	WK 4

Komin G

	1	2	3
Strych			
II p.			P 10
I p.	PSTAŁ 6	P 6	P 5
Parter			
Piwnica			

Komin H

1
P 5

Komin I

1	2
COGŁ	
9	
	WŁ
	2

Komin J

	1
Strych	
II p.	
I p.	WK 9
Parter	WK 2
Piwnica	

Komin L

1
WŁ 9

Komin Ł

1	2
WK	WŁ
3	3

Komin M

1
WK 11

	Komin N	Komin O	Komin P	Komin R
	1			
Strych				
II p.	WK 10	Wł 11	WK 14	Wł 14
I p.	WK 5			
Parter				
Piwnica				

LEGENDA:

P STAŁ – PIEC NA PALIWO STAŁE

P – PIEC KAFLOWY

WK – WENTYLACJA KUCHNI

Wł – WENTYLACJA ŁAZIENKI

COGł – CENTRALNE OGRZEWANIE GAZOWE W ŁAZIENCIE

MISTRZ KOMINIARSKI
Mariusz Orel
 upr. Nr 449 z dn. 28.02.2013 r.