


STREFA POŻAROWA NR 2 - PM < 500 MJ/m²



Zestawienie powierzchni			LEGENDA	
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia podłogi [m2]	<p>pkt 6.3 ppkt 1)</p>	ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
-1.01	Komunikacja	3.690000		
-1.02	Pom. gospodar.	2.090000	<p>Element projektowany</p>	ELEMENTY PROJEKTOWANE PPOŻ.
-1.03	Magazyn	35.160000		
-1.04	Kotłownia	34.380000		KIERUNEK EWAKUACJI
-1.05	Skład peletu	16.310000		
-1.06	Skład peletu	7.490000		ZAWĘŻONY WYMIAR DRZWI, STANOWIĄCY PRZEDMIOT ODSTĘPSTWA NINIEJSZEJ EKSPERTYZY
-1.07	Pom. socjalne	6.550000		
-1.08	Komunikacja	8.770000		ZAWĘŻENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
-1.09	Komunikacja	3.430000		
SUMA:		117.870000	REI120	ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE REI120 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
			EI120	ŚCIANA O KLASIE EI120 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
			EI60	ŚCIANA O KLASIE EI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
				ŚCIANY ISTNIEJĄCE
				ŚCIANY PROJEKTOWANE
				ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
			REI60	ŚCIANA O KLASIE REI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Obiekt	Budynek Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa” Tarnowa 57, 62-740 Tuliszków		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 2 pkt 1) w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2022, poz. 1225) oraz § 1 ust. 2 w związku z § 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (J.t.: Dz. U. 2023 poz. 822)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Podpis i pieczęć	Temat rysunku RZUT PIWNICY
	Nr uprawnień 622/2015		Branża PRZECIWPOŻAROWA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB	Podpis i pieczęć	Data LIPIEC 2023
			Skala 1:100
	Nr uprawnień 2731		Nr rysunku 2