



Urząd Miasta Nowego Sącza
Wydział Komunalnej Obsługi Miasta

Rynek 3, 33-300 Nowy Sącz
tel: [+48] 18 444 21 66, fax: [+48] 18 443 78 63
urząd@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

Nowy Sącz, 16.12.2024 r.

Miasto Nowy Sącz
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Adres do korespondencji:
Bulanda Architekci
Karol Bulanda
Rondo Mogilskie 1/224
31-516 Kraków

WGK.RK.7012.154.2024.DB

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wydział Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu działek ewid. nr 91, 169, 173, 97, 172, 106/1, 106/2, 106/3, 171 obr. 029 oraz dz. ewid. nr 77, 78 obr. 75 przy ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z projektowanej nieruchomości, ustalając następujące warunki techniczne wykonania przyłączenia kanalizacji deszczowej:

1. Odwadniany teren znajduje się w zasięgu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bulwar Narwiku, która może zapewnić odbiór wód opadowych.
2. Miejsce przyłącza do kanału deszczowego: studzienka na odcinku sieci kanalizacji deszczowej położona na działce ewid. nr 103 obr. 029 w Nowym Sączu. Przyłącz wykonać poprzez studnie rewizyjne.
3. Zagospodarowanie wód opadowych z omawianego terenu powinno opierać się na rozwiązaniach, które ograniczą ilość bezpośrednich odpływów do kanalizacji deszczowej (konceptcje zagospodarowania wód opadowych należy przedstawić w projekcie).
4. Stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych odprowadzanych z omawianego terenu nie mogą przekraczać następujących wartości: we wskaźniku zawiesin ogólnych - 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych -15 mg/l.
5. Należy opracować dokumentację techniczną na przyłącz do sieci kanalizacji deszczowej na aktualnej mapie zasadniczej w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno - budowlane, normy i przepisy branżowe, dokonać odpowiednich uzgodnień oraz zatwierdzić w tut. Wydziale.

6. Wyżej wymienione rozwiązanie techniczne należy przedłożyć w 2-ch egzemplarzach, z których jeden, po uzgodnieniu zostanie zwrócony Wnioskodawcy.
7. Przyłącz kanalizacyjny wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną przez Wydział Komunalnej Obsługi Miasta. Wykorzystywane materiały powinny posiadać aprobaty oraz atesty techniczne.
8. Budowa przyłącza nie może naruszać praw osób trzecich. Należy uzyskać zgody oraz niezbędne decyzje właścicieli działek, przez które będzie przebiegać trasa przyłącza.
9. Na minimum 3 dni przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy zawiadomić pisemnie Wydział Komunalnej Obsługi Miasta o terminie wykonania przyłącza. Wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć zlecenie wykonania geodezji powykonawczej uprawnionemu geodecie. Czynność złączenia przyłącza z siecią kanalizacji deszczowej wykonywana musi być pod nadzorem pracownika Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza. Po zakończeniu prac pracownik tut. Wydziału dokonuje protokolarnego odbioru w stanie odkrytym wykonanego przyłącza wraz z włączeniem obiektu do sieci kanalizacyjnej potwierdzonego protokołem.
10. Koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, wykonaniem przyłącza oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ponosi w całości właściciel przyłączanego obiektu.
11. Termin ważności niniejszych warunków przyłączenia upływa po 2 latach od daty ich wydania.


mgr inż. Dorota Zychowicz
-925-

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Sprawę prowadzi: Bielska Dorota, tel. (18) 415-65-74, dbielska@nowysacz.pl